



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Renowacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Grunwaldzkiej na odcinku ul. Jarząbkowej do ul. Głuszcowej w Bydgoszczy”. (ID 393530)

W związku z pytaniami Wykonawcy z dnia 06.11.2020r. o treści zamieszczonej poniżej, Zamawiający dokonuje ZMIANY nr 1 w treści **Opisu Przedmiotu Zamówienia** oraz udziela następującej odpowiedzi

Pytanie 1

proszę o wyjaśnienie rozbieżności jaka jest średnica kanału o długości 49 mb? W Przedmiarze podana jest średnica DN 300 mm a w Opisie przedmiotu zamówienia podana jest średnica DN 600mm.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Dotyczy średnicy rury kanalizacji sanitarnej o długości 49,0 m

Średnica odcinka kanału KS o długości 49,0 mb między ul. Jarząbkową i Głuszcową to dn300.

W związku z powyższym zapisy w Opisie Przedmiotu Zamówienia w części ST-00 i ST-01 w punktach jak niżej otrzymują brzmienie:

ST-00

1.2.1 Część ogólna

Celem renowacji jest wzmocnienie i uszczelnienie istniejących kanałów sanitarnych

Realizacja robót spowoduje:

- poprawę parametrów hydraulicznych kanału
- poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez eliminację eksfiltracji i infiltracji

Przedmiot zamówienia obejmuje renowację kanałów sanitarnych o przekroju kołowym \varnothing 400mm, \varnothing 300mm w ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Jarząbkowej do ul. Głuszcowej..

1.2.2 Roboty Budowlane

Główne pozycje Robót Budowlanych do wykonania obejmują renowację kanalizacji sanitarnej

- \varnothing 400mm - 11,00 m
- \varnothing 300mm - 49,00 m ...

ST-01

1.2 Zakres rzeczowy

Przedmiot zamówienia obejmuje renowację kanałów sanitarnych o przekroju kołowym

\varnothing 400mm, \varnothing 300mm w ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Jarząbkowej do ul. Głuszcowej.

Główne pozycje Robót Budowlanych do wykonania obejmują renowację kanalizacji sanitarnej

- \varnothing 400mm - 11,00 m
- \varnothing 300mm - 49,00 m ...

Wyjaśnienia i ZMIANA stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

p.o. DYREKTORA

Wojciech Kłak

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)

Kontakt:

Tel : 52 582-27-20

e-mail: radoslaw.kochanowski@zdmikp.bydgoszcz.pl