



Poznań, 18.05.2022 r.  
OS4-OS3c-554/87/2022

**Sport Pleszew sp. z o.o.**  
Ul. Sportowa 4  
**63-300 Pleszew**

### Warunki techniczne usunięcia kolizji

projektowanego budynku hotelowo-edukacyjnego przy zbiegu ulic Kolejowej i Ogrodowej w Pleszewie  
a kablowymi liniami energetycznymi SN 15 kV AC PKP-1 i PKP-2 relacji GPZ Pleszew – PT  
Pleszew

W odpowiedzi na Państwa pismo nr PZ/EM/2022/015 z dnia 04.05.2022 r. w sprawie warunków usunięcia kolizji projektowanego budynku hotelowo-edukacyjnego przy zbiegu ulic Kolejowej i Ogrodowej w Pleszewie a kablowymi liniami energetycznymi SN 15 kV AC PKP-1 i PKP-2 relacji GPZ Pleszew – PT Pleszew, PKP Energetyka spółka z o.o. Obszar Serwisowy Zachodni wyraża zgodę na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych pod warunkiem, że przebudowa tj. opracowanie projektu, uzyskanie wymaganych uzgodnień i opinii oraz decyzji administracyjnych, wykonanie prac budowlano-montażowych, odbędzie się staraniem i na koszt wnioskodawcy (Inwestora) zgodnie z zalecanymi normami i obowiązującymi przepisami (w tym Prawa Budowlanego tj. Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zmianami) na podstawie uzgodnionego projektu budowlano-wykonawczego podając następujące warunki przebudowy:


1. Na usunięcie kolizji Inwestor opracuje dokumentację techniczną wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prowadzenia i wykonania robót wymaganych Prawem Budowlanym, którą należy uzgodnić z PKP Energetyka Obsługa Spółka z o.o. Obszar Serwisowy Zachodni, ul. Paczkowska 26, 50-503 Wrocław.
2. W ramach usunięcia kolizji Inwestor:
  - a) Zachowa istniejący ciąg elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV AC PKP-1 i PKP-2 relacji GPZ Pleszew – PT Pleszew
  - b) Odcinki linii kablowych SN 15 kV AC PKP-1 i PKP-2 relacji GPZ Pleszew – PT Pleszew należy zaprojektować tak, aby nie podlegały oddziaływaniu budowanego obiektu, umieścić linie kablowe w rurze  $\phi 160$  mm x 2 o długości około 50 m. Odcinki linii kablowych zaprojektować kablem SN 3 x XRUHAKXS 1x240 mm<sup>2</sup> a rury umieścić poza terenem zabudowanym.
  - c) Odcinki linii kablowych połączyć mufami, przy łączeniu kabli SN 15 kV zachować zasilanie PT Pleszew (wyłączenie linii naprzemiennie).
3. Szczegółowy zakres techniczny przebudowy, należy uzgodnić z PKP Energetyka Obsługa Spółka z o.o. Obszar Zachodni – Rejon Serwisowy Bojanowo nr tel. 697 040 742.
4. Urządzenia niepodlegające przebudowie w ramach kolizji należy uwzględnić w projekcie.
5. Zdemontować, pokryć koszty, rozliczyć się z ze Spółką z materiałów pochodzących z demontażu, urządzeń związanych z usunięciem kolizji.
6. Prace należy przeprowadzić zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami.

PKP ENERGETYKA OBSŁUGA  
sp. z o.o. w Warszawie  
ul. Hoża 86, lok.1, 00-682 Warszawa  
Obszar Serwisowy Zachodni  
ul. Paczkowska 26  
50-503 Wrocław

Dział Eksploatacji i Realizacji Usług  
tel. 697 042 079  
tel. 697 041 305, 697 041 342  
d.walkowiak@pkpenergetyka.pl  
[www.pkpenergetyka.pl](http://www.pkpenergetyka.pl)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  
XII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
numer KRS 0000610778

NIP: 701-056-43-40  
REGON: 364121434  
Kapitał zakładowy:  
2 000 000,00 zł





7. Dla PKP Energetyka Obsługa Spółka z o.o. należy przewidzieć nieodpłatne przekazanie dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
8. PKP Energetyka Obsługa spółka z o.o. zastrzega sobie prawo odpłatnego nadzoru nad przebudową i odbioru robót przez upoważnionego przedstawiciela.
9. Przed przystąpieniem do realizacji robót należy sporządzić Regulamin wyłączenia napięcia z PKP Energetyka Obsługa Spółka z o.o. Obszar Serwisowy Zachodni, ul. Paczkowska 26, 50-503 Wrocław.
10. Wszelkie koszty jakie wynikną podczas budowy, takie jak koszty usunięcia awarii i ewentualnych odszkodowań na rzecz klientów PKP Energetyka S.A. za powstałe przerwy w świadczeniu usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej ponosi Inwestor lub Wykonawca.
11. Inwestor zobowiąże Wykonawcę do udzielenia PKP Energetyce 36 miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano – montażowe oraz zabudowane urządzenia elektroenergetyczne.
12. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia umowy ze Spółką, w której znajdzie się oświadczenie, że urządzenia elektroenergetyczne, które podlegają przeniesieniu, odtworzeniu, bądź przebudowie w ramach usunięcia kolizji, stanowią własność Spółki zarówno w czasie usuwania kolizji, jak i po jej usunięciu. Dotyczy to również przypadku, w którym część środków na inwestycję pochodzi z funduszy wspólnotowych.
13. Od niniejszych warunków usunięcia kolizji służy prawo wniesienia odwołania do PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie-Dystrybucja Energii Elektrycznej, ul. Hoża 61/67, 00-861 Warszawa.

Niniejsze Warunki Usunięcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowią podstawy do rozpoczęcia realizacji prac budowlano montażowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujących urządzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy kolizyjnej pomiędzy stronami.

Termin ważności ww. warunków upływa po dwóch latach od daty wystawienia.

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora Obszaru

Paweł Śmidoda

PKP ENERGETYKA OBSŁUGA  
sp. z o.o. w Warszawie  
ul. Hoża 86, lok.1, 00-682 Warszawa  
Obszar Serwisowy Zachodni  
ul. Paczkowska 26  
50-503 Wrocław

Dział Eksploatacji i Realizacji Usług  
tel. 697 042 079  
tel. 697 041 305, 697 041 342  
d.walkowiak@pkpenergetyka.pl  
[www.pkpenergetyka.pl](http://www.pkpenergetyka.pl)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  
XII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
numer KRS 0000610778

NIP: 701-056-43-40  
REGON: 364121434  
Kapitał zakładowy:  
2 000 000,00 zł