



Orange Polska
Hurt
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Olsztynie
adres do korespondencji: al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdańsk

www.hurt-orange.pl

Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdańska

ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk

Gdańsk, 03 lipiec 2018 r.

Numer pisma: 34447/TTISIOU/P/2018

Temat: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy trzech tuneli dla pieszych w dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce w ramach zadania , Budowa bezkolizyjnego przejazdu przez magistralę kolejową E-65.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa pismo DLP/1019/18/MK z dnia 22.06.2018 informujemy, Informuje, że na obszarach wskazanych na załączonych planach posiadamy infrastrukturę teletechniczną w postaci:

- ORUNIA
Sandomierska
– występie linia kablowa doziemna.
Smętna
– występie linia kablowa doziemna.
- ŚW. WOJCIECH
Boczna
– występie linia kablowa doziemna .
- LIPCE
Niegowska
– występie linia kablowa doziemna .

W przypadku wymiany nawierzchni na głębokość większą niż 0,3 m bądź zmiany rzędnych wysokościowych wymienianej nawierzchni należy uwzględnić przebudowę infrastruktury Orange Polska S.A. Należy w tym przypadku wystąpić o wytyczne techniczne na usunięcie kolizji oraz opracować projekt na przebudowę naszej infrastruktury. W przypadku kolizji modernizowanej drogi z liniami teletechnicznymi(sieć pod jezdnią oprócz przejść poprzecznych) należy wystąpić o wydanie WT na przebudowę kolidującej sieci ORANGE.

Na odcinkach gdzie trasa chodnika przebiegać będzie nad naszymi urządzeniami należy zapewnić nam możliwość rozebrania jego nawierzchni i dostępu do naszych urządzeń.

Prace muszą być prowadzone przy nadzorze ze strony Orange Polska S.A. W przypadku odkrycia, w trakcie robót ziemnych, urządzeń telekomunikacyjnych nienaniesionych na planie, należy je zabezpieczyć i powiadomić

przedstawiciela Orange Polska S.A. nadzorującego prace. Wszelkie uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej powstałe na skutek remontu usuwane będą staraniem i na koszt Inwestora. Orange Polska zastrzega sobie prawo domagania się rekompensaty poniesionych z tego tytułu strat.

Jednocześnie informujemy, że nie mamy obecnie zamierzeń remontowo-inwestycyjnych wskazanych przez Państwa w piśmie.

Jednakże w trakcie prac projektowych należy bezwzględnie wystąpić do Działu Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Olsztynie w filii z siedzibą w Gdańsku (Gdańsk, al. Grunwaldzka 110) w celu uzyskania uzgodnienia dokumentacji projektowej (pod kątem wystąpienia ewentualnych kolizji z siecią).

Z poważaniem

Marcin Skrzypkowski

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Olsztynie