



Przymuszewo, dnia 21.04.2023r.

Zn.spr.:SA.270.8.2023

Dotyczy: < Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej dla siedziby Nadleśnictwa Przymuszewo >

W odpowiedzi na zapytanie dostawcy z dnia 20.04.2023:

1. *Czy zamawiający dopuści moduły, które nie są wykonane w technologii "anti LID"?
Moduły, które spełniałyby kryteria wymagane przez Zamawiającego oraz były wyprodukowane w technologii anti LID są obecnie niedostępne na rynku."*

Nadleśnictwo Przymuszewo dopowiada:

Zamawiający dopuszcza moduły, które nie są wykonane w technologii "anti LID". W związku z powyższym zmianie ulega treść Załącznika nr 10 do SWZ -Specyfikacja instalacji Fotowoltaicznej.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi: Michał Ratajczak tel.: 52 554 19 19 wewn. 35, kom. 668 030 417 e-mail: michal.ratajczak@torun.lasy.gov.pl



Nadleśnictwo Przymuszewo, Przymuszewo 3, 89-634 Leśno,
przymuszewo.torun.lasy.gov.pl; e-mail: przymuszewo@torun.lasy.gov.pl
tel.: +48 52 398 17 77, fax: +48 52 554 18 63,
Bank BNP Paribas S.A. o/Tuchola 54 2030 0045 1110 0000 0105 3620

www.lasy.gov.pl