



## **Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ /** **Zmiana treści SWZ**

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy pn: „**Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Cieszków” w ramach inwestycji pn. „Rozświetlona Gmina Cieszków”- przetarg II**

działając na podstawie art. 284 usta. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienia treść pytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

### **PYTANIE 1**

W Załącznik nr 9 do SWZ – OPZ Zamawiający wymaga: „Bezpośrednia komunikacja sterowników z serwerem, bez urządzeń pośredniczących jak np. sterowniki centralne, bramki, itp.” Prosimy o doprecyzowanie czy powyższy zapis sugeruje, że każdy ze sterowników musi posiadać komunikację z serwerem, czy dopuszczone jest rozwiązanie, w którym komunikacja z serwerem odbywa się dla grupy opraw?

***ODPOWIEDŹ; Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w którym komunikacji z serwerem dla grupy opraw.***

### **PYTANIE 2**

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z ciążącym na Zamawiającym obowiązku rzetelnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym m.in. procedury oceny oferty, Zamawiający wymaga od wykonawców złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych względem oferowanych rozwiązań w postaci kart katalogowych, certyfikatów, deklaracji dla opraw i systemu sterowania. Dla zachowania zasady równego traktowania wykonawców, zgodnie z art. 16 ust 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed dokonaniem wyboru oferty powinien mieć stuprocentową pewność, że oferta jest również zgodna z wymaganiami OPZ, a jedynym sposobem na weryfikację jest wezwanie wykonawcy do złożenia przedmiotowych środków dowodowych. Powyższe jest również istotne w świetle wydarzeń jakie mają miejsce dla inwestycji w ramach programu „Rozświetlamy Polskę”, gdzie nierzetelni wykonawcy bazując na „lukach” SWZ składają nierealne oferty np. deklarując gwarancję 30 lat czy ofertując rozwiązania niezgodne z SWZ, co ujawnia się dopiero przed rozpoczęciem prac montażowych już po podpisaniu umowy. Zaznaczyć również należy, że Zamawiający może utracić dofinansowanie, gdyby wykonawca zamontował oprawy oświetleniowe sprzeczne z regulaminem BGK (np. bez certyfikacji ENEC, ENEC+, Zhaga D4i). Obowiązek weryfikacji oferty pod względem zgodności z OPZ wynika również z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej sygn. akt KIO 1537/21, gdzie wskazano



m.in., że Zamawiający nie może zaniechać pewnych czynności, w wyniku których możliwe będzie ustalenie, że złożona oferta jest zgodna lub niezgodna z SWZ. W związku z powyższym wnosimy jak we wstępie o potwierdzenie konieczności złożenia wraz z ofertą kart katalogowych, certyfikatów, deklaracji dla oferowanych rozwiązań opraw i systemu sterowania.

***ODPOWIEDŹ; Zamawiający będzie wymagał od wykonawców udokumentowana i złożenia wraz z ofertą środków dowodowych względem oferowanych rozwiązań w postaci kart katalogowych, certyfikatów i deklaracji dla oferowanych opraw i systemu sterowania.***

### **PYTANIE 3.**

Wykonawca jest w trakcie certyfikacji deklaracji środowiskowej PEP (pismo potwierdzające z instytutu badawczego, że Wykonawca przystąpił do certyfikacji i jest w trakcie jego uzyskania), czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wykonawca był w trakcie certyfikacji, a w momencie zakończenia robót przedstawi certyfikat Zamawiającemu?

***ODPOWIEDŹ; Zamawiający wyraża zgodę na taką procedurę uzupełnienia dokumentacji przetargowej.***

### **PYTANIE 4**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający celem weryfikacji spełnienia wymagań specyfikacji zawartej w przetargu wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w postaci:

- Kart katalogowych (na potwierdzenie m. in. wymaganych parametrów technicznych przez zamawiającego)
- Certyfikatu ENEC+ ofertowanych opraw (na potwierdzenie m.in., że oferowane oprawy są produkowane na terenie UE)
- Certyfikatu ENEC ofertowanych opraw (na potwierdzenie m.in., że oferowane oprawy są produkowane na terenie UE)
- Deklaracji CE
- Certyfikatu ZHAGA D4i

Powyższe dokumenty gwarantują, że zaoferowane produkty spełniają podstawowe normy i dzięki temu są bezpieczne dla użytkowników i instalatorów oraz, że parametry deklarowane przez producenta są zgodne z rzeczywistością, jak również potwierdzają, że wykonawca oferuje produkt spełniający oczekiwania Zamawiającego.

***ODPOWIEDŹ; Zamawiający będzie wymagał od wykonawców udokumentowana i złożenia wraz z ofertą środków dowodowych względem oferowanych rozwiązań w postaci kart katalogowych, certyfikatów i deklaracji dla oferowanych opraw i systemu sterowania***

### **PYTANIE 5.**

Zamawiający w odpowiedziach na pytania z dnia 16.09.2024 wskazuje, że będzie wymagał potwierdzenia deklaracji środowiskowej z normą ISO 14040:2006 oraz EN 15804:2012 + A2:2019 lub równoważną, potwierdzoną przez uprawnioną jednostkę badawczą (pytanie 9) Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że Zamawiający dopuści oprawy bez powyższej deklaracji środowiskowej, zgodnie z niniejszym zapisem z załącznika nr 9 do SWZ: „Zamawiający dopuści oprawy bez deklaracji środowiskowej PEP zgodnie z normą ISO 14040:2006 oraz 15804:2021 + A2:2019. Wymagane jest zastosowanie opraw o stopniu szczelności IP66, ochronności II klasy oraz posiadające certyfikat bezpieczeństwa- CE potwierdzony deklaracją w języku polskim, wystawioną przez producenta na podstawie



# Gmina Cieszków

---

dołączonego certyfikatu ze stosownych badań wykonanych przez akredytowany ośrodek badawczy na terenie UE. Oprawa powinna posiadać stosowne deklaracje. Wymienione dokumenty winny obejmować oprawę i system sterowania.

**ODPOWIEDŹ: TAK Zamawiający dopuści oprawy bez powyższej deklaracji środowiskowej, zgodnie z niniejszym zapisem z załącznika nr 9 do SWZ**

**Termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostaje bez zmian.**

Wójt  
Gminy Cieszków  
/-/  
Marek Warkocz