



SCHODY ZEWNĘTRZNE
skala 1:100



UWAGI!

1. W miejscu wyprowadzenia odwodnienia kratki sciekowej pod wycieraczką, kolidujące zbrojenie należy wyciąć.
2. Otulina zbrojenia wynosi 3 cm.
3. Zestawienie stali zbrojeniowej na rys. 4K.

BETON kl. C25/30
STAL kl. A-II 18G2-b
kl. A-0 St0S

Konstrukcja schodów zewnętrznych

BIURO PROJEKTÓW "DIAMENT"					
OBIEKT	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń kondygnacji piwnicy	SKALA	1:20	NR RYS.	3K.
		BRANŻA	Konstrukcja	DATA	24.11.20r.
TEMAT RYS.	KONSTRUKCJA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH	PROJ.	mgr inż. Piotr Dryjański – WKP/0043/P00K/12 w specjalności konstrukcyjno–budowlanej		
INWESTOR	MGOK KLECZEW	SPRAW.	mgr inż. Bartosz Intryś – WKP/0017/WPOK/16 w specjalności konstrukcyjno–budowlanej		
ADRES	Klecze, aleja 600–lecia 33.				