



- WYPUST NA OPRAWĘ OŚWIETLENIOWĄ PUNKTOWĄ – "BILARDOWĄ"
- Oprawa nastropowa 29W LED 3300LM IP44
- Oprawa do zabudowy 43W LED 5200LM IP20
- OPRAWA OŚWIETLENIOWA: 1x60W – NASCIENNA
- Oprawa nastropowa AWARYJNA 3W 2H AT IP44
- OPRAWY OŚWIELENIA EWAKUACYJNEGO LED UKAZUJĄCE KIERUNKI DRÓG EWAKUACJI ZASILANE Z BATERII INDYWIDUALNEJ, CZAS PODTRZYMANIA NAPIĘCIA 2h, 3W,
- PUNKT WYRÓWNIANIA POTENCJAŁU
- PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE 1-FAZOWE BEZPOŚREDNIO DO URZĄDZENIA
- GNIAZDO WTYCZKOWE JEDNOFAZOWE IP44
- PODWÓJNE GNIAZDO WTYCZKOWE JEDNOFAZOWE IP21
- ŁĄCZNIKI: 1-BIEGUNOWY, SZEREGOWY, SCHODOWY –IP21

UWAGI:

- System podstawowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym - IZOLACJA
- System dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym - SZYBKIE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA
- Instalacje w układzie TN - S
- Szczegóły i detale w projekcie wykonawczym

1	SALA BILARDOWA.....	238,9m2/gress
2	KOMUNIKACJA.....	26,8m2/gress
3	WC OGÓLNODOSTĘPNE DAMSKIE.....	6,8m2/gress
4	WC OGÓLNODOSTĘPNE MĘSKIE.....	8,3m2/gress
RAZEM.....		280,8m2

- LEGENDA:
- wyburzenia
 - ściany istniejące
 - ściany projektowane
 - zamurowania

RZUT PIWNICY 1:100.

BIURO PROJEKTÓW "DIAMENT"					
OBJEKT	Przebudowa i zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku usługowym na budynek bilardowy	SKALA	1:100	NR RYS.	E-1
TEMAT RYS.	RZUT PIWNICY	BRANŻ	Elektryczna	DATA	24.11.2024
INWESTOR	MOSK KŁĘCZEW	OPRAC.	mgr inż. Ireneusz Jeńć upr.bud.nr GPBI 7342-0/07 specj. instalacyjnej		
ADRES	ul. nr 1803, obcy Kłęczew, gmina Kłęczew	OPRAC.	mgr inż. Jakub Jeńć upr.bud.nr WKP/0385/POOE/13 specj. instalacyjnej		