1 SALA BILARDOWA.....238,9m2/gress
2 KOMUNIKACJA.....26,8m2/gress
3 WC OGÓLNODOSTĘPNE DAMSKIE....6,8m2/gress
4 WC OGÓLNODOSTĘPNE MĘSKIE.....8,3m2/gress

RAZEM.....280,8m2



SCHEMAT PODEJŚCIA DO BATERII W WĘZŁACH SANITARNYCH





LEGENDA:

- Instalacja zimnej wody (prowadzona w posadzce) rura wielowarstwowa HERZ typ PE-RT/AL/PE-HD lub równoważna
- Instalacja ciepłej wody (prowadzona w posadzce) rura wielowarstwowa HERZ typ PE-RT/AL/PE-HD lub równoważna
- Instalacja cyrkulacyjna (prowadzona w posadzce) rura wielowarstwowa HERZ typ PE-RT/AL/PE-HD lub równoważna
- Istniejące instalacje z.w./c.w.u./cyrk.
- Kanalizacja sanitarna prowadzona pod stropem -rura PVC kanalizacyjna
- PK1 Piony kanalizacyjne

UWAGA:
Urządzenia zastosowane w projekcie przyjęto jako przykładowe, określają one projektowany standard i stanowią punkt odniesienia przy wykonaniu instalacji. Dokładną lokalizację podejść do przyborów ustalić na etapie wykonawstwa w oparciu o projekt wnętrz/wytyczne dostawców urządzeń.

MATERIAŁ ZASTOSOWANYCH RUROCIĄGÓW:
rury PE-RT/AL./PE-HD typ HERZ-HT prod. Herz
16x2,0 - DN12
20x2,0 - DN15
26x3,0 - DN20
32x4,0 - DN25

IZOLACJA RUROCIĄGÓW
Rurociągi ciepłej wody - izolacja cieplna
Rurociągi zimnej wody - izolacja przeciwskropleniowa

Materiał o przewodności l= 0,035W/m2K
Grubości izolacji w zależności od średnicy wewnętrznej
do 22 mm - 20 mm
do 35 mm - 30 mm
do 100 mm - równe średnicy wew.
ponad 100 mm - 100 mm
Grubości izolacji rur przechodzących przez ściany lub stropy prowadzonych w bruzdach ściennych, skrzyżowania przewodów min. 50 % w/w.

LEGENDA:
- wyburzenia
- ściany istniejące
- ściany projektowane
- zamurowania

RZUT PIWNICY 1:100.

BIURO PROJEKTÓW "DIAMENT"