



1	SALA BILARDOWA.....	238,9m2/gress
2	KOMUNIKACJA.....	26,8m2/gress
3	WC OGÓLNODOSTĘPNE DAMSKIE....	6,8m2/gress
4	WC OGÓLNODOSTĘPNE MĘSKIE.....	8,3m2/gress
RAZEM.....		280,8m2

- LEGENDA:
- wyburzenia
 - ściany istniejące
 - ściany projektowane
 - zamurowania

UWAGA:
W budynku przewidziano zastosowanie klap przeciwpożarowych, montowanych w istniejącej instalacji wentylacyjnej, odcinających dopływ powietrza do stref objętych pożarem od pozostałej części budynku. W związku z tym podstawową ich funkcją jest powstrzymywanie rozprzestrzeniania się ognia, temperatury i dymu. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda odcinająca klapy znajduje się w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu pożaru obwód zasilania siłownika klapy zostaje przerwany, a napęd sprężynowy zamyka klapy. Ponowne pojawienie się napięcia zasilającego na zaciskach siłownika otwiera klapy

RZUT PIWNICY 1:100.

BIURO PROJEKTÓW "DIAMENT"

OBIEKT		SKALA	1:100	NR RYS.	2.
		BRANŻA	Sanitarna	DATA	24.11.20r.
TEMAT RYS.	RZUT PIWNICY-INSTALACJA WENTYLACYJNA	PROJ.	mgr inż. Justyna Dąbrowska WKP/O382/POOS/18 w specjalności instalacyjnej		
INWESTOR	MGOK KLECZEW	SPRAW.			
ADRES	dz. nr 1863, obr. Kleczew, gm. Kleczew				