

Bartoszyce, 26.07.2022r.

SZPITAL POWIATOWY
im. Jana Pawła II
11-200 BARTOSZYCE
ul. Kardynała Wyszyńskiego 11
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
tel. 89 575 23 05 • fax 89 764 26 25
NIP 743-154-11-187 • REGON 000035433

Do wszystkich wykonawców

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 07/2022

Nazwa zadania: „Modernizacja pododdziału chorób płuc w związku z COVID-19 w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Część 1

Działając jako Wykonawca ... zwracam się z prośbą o zmianę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej na :

co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji infrastruktury obiektów użyteczności publicznej .

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Część 2

Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym

1. Czy Zamawiający dopuści szafkę z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 67,2-100cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający jednocześnie przypomina, że termin składania ofert upływa **29.07.2022r. do godz. 09:00**. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 09:30.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II
w Bartoszycach

Sławomir Wójcik

.....
Kierownik zamawiającego