



**POLSKI
ŁAD**

BGK
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO



Dąbrówka, dnia 24 marca 2023 r.

IR.271.1.3.2023

Uczestnicy postępowania

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na poprawę stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka w podziale na części. Liczba części: 4

Część 1. Przebudowa drogi gminnej ul. Królewskiej w miejscowości Kowalicha oraz ul. Ślężańskiej w miejscowości Ślężany

Część 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaków – Sokołówek-Teodorów

Część 3. Przebudowa drogi gminnej ul. Widokowa w miejscowości Lasków oraz ul. Widokowej w miejscowości Karpin

Część 4. Przebudowa drogi gminnej ul. Norwida w miejscowości Lasków w formule zaprojektuj i wybuduj objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

W związku z zapytaniami wykonawcy w trybie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zamawiający - działając zgodnie z art. 284 ust. 2 cyt. ustawy - uprzejmie wyjaśnia:

Pytanie 1

Czy Wykonawca winien uwzględnić odtworzenie ogrodzeń po rozbiórkach?

Odpowiedź:

Wykonawca winien uwzględnić odtworzenie ogrodzeń po rozbiórkach.

Pytanie 2

Proszę o podanie parametrów projektowanej wiaty przystankowej.

Odpowiedź:

Parametry wiat przystankowych: szerokość 310 cm, głębokość 130 cm, wysokość 240 cm z dodatkową szybą.

Wiąta będzie wykonana z blachy stalowej gr. 1,0 mm, ocynkowanej i powlekanej kolorowym lakierem. W konstrukcję wkomponowane 2 szyby z grubego (8 mm), hartowanego szkła. Kolory wiaty: ścianki – beż, dach i wstawki – zielony.

Wyposażenie standardowe: ławka, tabliczka na rozkład jazdy.