

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę okien i drzwi - Nr sprawy: FO-Z/ŁIT/19/2022.

Odpowiedzi na pytanie Wykonawcy

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710-dalej PZP) Zamawiający informuje, że wpłynęło pytania do treści SWZ. Poniżej Zamawiający w kolejności przekazuje pytanie wraz z odpowiedzią.

Pytanie nr 1

Proszę o podanie wymiarów parapetów oraz materiału z jakiego mają być wykonane, kolorystyki
Proszę o wyjaśnienie dodatkowej pozycji 950 x 1500- 1 szt w zestawieniu (tabelce)
Czy okna 12 sztuk które są w jednym ciągu mają mieć słupy wzmacniające ,czy są już tam słupy np. betonowe, stalowe w celu usztywnienia konstrukcji.

Jakie ma być wyposażenie drzwi: zamki, samozamykacz, zwora, elektrozamek ,pochwyty klamka ?

Ad. 1

Parapety zewnętrzne mają być zgodne z szerokością okien, głębokość około 30cm. Parapety wykonać z blachy tytanowo-cynkowej gr. 1mm, z pasem usztywniającym z blachy ocynkowanej gr. min. 0,5mm, łączenia w śladzie słupków na rąbek stojący.

Pozycja 950x1500mm jest widoczna na rysunkach : widok elewacji i rzut parteru, pomiędzy osiami 8 i 8' – rysunki w załączeniu do niniejszej odpowiedzi.

Nie ma słupków usztywniających, odpowiednie usztywnienie należy przewidzieć w stolarce okiennej. Drzwi wyposażone w zamek dolny i dodatkowy górny. Wkładki antywłamaniowe kl. C. Zamek dolny przystosowany do kontroli dostępu, tj. elektrozaczep. Okablowanie wyprowadzić i zakończyć w puszcze natynkowej. Od wewnątrz klamka, od zewnątrz pochwyt. Samozamykacz szynowy na skrzydle czynnym, skrzydło bierne ryglowane górną i dołmem.

Pytanie nr 2

Zgodnie z rysunkiem p.n. „Zakres wymiany stolarki w budynku B-zał. nr 5c do SWZ” zakres obejmuje okna i drzwi oznaczone prostokątem żółtym z ramką czerwoną. W związku z tym do wymiany są okna i drzwi po lewej stronie rysunku, które są zgodne z zestawieniem p.n. „Zestawienie stolarki okiennej - zał. nr 5b do SWZ”. Natomiast drugi prostokąt żółty z czerwoną ramką oznaczony po prawej stronie rysunku ma jaki zakres?

Czy są to drzwi i okna oznaczone w rysunku p.n. „Zestawienie stolarki okiennej - zał. nr 5b do SWZ” jako DZ14? Jeśli nie są to te drzwi i okna to które z tych drzwi są do wyceny?

Ad. 2.

Są to drzwi DZ14 wyspecyfikowane na rysunku IBWCH-PB-I-A-B.500-REW2 – rysunek w załączeniu do niniejszej odpowiedzi.

Pytanie nr 3

1. W załączniku Nr 1a do SWZ Zamawiający określa dwa typy stolarki okiennej:

a) 3130 x 300 - 12 szt.

b) 950 x 1500 - 1 szt.

W udostępnionych zestawieniach - załącznik nr 5a i 5b do SWZ, oraz zakresie wymiany stolarki w budynku B - załącznik nr 5c do SWZ, nie możemy odszukać okna o wymiarach 950 x 1500 - 1 szt.

Prosimy o odpowiedź, czy okno to wchodzi w zakres zamówienia, jeśli tak to prosimy o udostępnienie rysunku tej konstrukcji.

2. W udostępnionym przez Zamawiającego zakresie wymiany stolarki w budynku B - załącznik nr 5c do SWZ zaznaczono czerwoną linią konstrukcje, które w załączniku Nr 1a do SWZ zostały określone jako: a) stolarka okienna 3130 x 3000 - 12 szt. b) stolarka drzwiowa 2800 x 4000 - 2 szt. Konstrukcje te tworzą jeden ciąg składający się z powyżej wymienionych pozycji. Na tym samym rysunku na prawo od wyżej omawianych okien i drzwi zaznaczono na czerwono osobną konstrukcję, której rysunku nie możemy odszukać w załączonych zestawieniach stolarki. Prosimy o odpowiedź, czy ta konstrukcja wchodzi w zakres zamówienia, jeśli tak to prosimy o udostępnienie rysunku tej konstrukcji.

Ad. 3

W zakres dostawy wchodzi pozycje 1,2,3,4 oznaczone kolorem czerwonym w poniżej tabeli i na załączonym rysunku widoku elewacji, rysunek pn.: IBWCh-zakres wymiany stolarki w budynku B_rew2 oraz zestawieniu stolarki pn.: IBWCh-PB-I-A-B.500_rew2_zestawienie_slusarki_bud_B.

		wymiary [mm]	szt.
1	STOLARKA OKIENNA ALU	3000 X 3000	12
2		1000 x 1500	1
3	STOLARKA DRZWIOWA ALU wyposażona w okablowanie i elektrozamek do kontroli dostępu i zamykacz na skrzydle czynnym	3000 x 4000	2
4	WROTA Dz14 z kompletnym wyposażeniem i żaluzją do czerpni powietrza	2900x4000	1

Pytanie nr 4

W SWZ Zamawiający określa, iż w zakresie zamówienie jest dostarczenie parapetów. Prosimy o określenie: - czy mają być to parapety zewnętrzne i wewnętrzne, - materiału z jakiego mają zostać wykonane, - oczekiwanej grubości i szerokości parapetów.

Ad. 4

Zamówienie obejmuje dostarczenie parapetów zewnętrznych. Parapety zewnętrzne mają być zgodne z szerokością okien, głębokość około 30cm. Parapety wykonać z blachy tytanowo-cynkowej gr. 1mm, z pasem usztywniającym z blachy ocynkowanej gr. min. 0,5mm, łączenia w śladzie słupków na rąbek stojący.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ulegają zmianie terminy składania jak i otwarcia ofert.

- Nowe termin Zamawiający ustala następująco:
- Nowy termin składania ofert: 05.12.2022 r. do godz. 10.00;
- Nowy termin otwarcia ofert: 05.12.2022 r. godz. 10.15.

W celu ujednoczenia Zamawiający załącza ostateczną wersję SWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Dział Zamówień Publicznych

mgr Jarosław Lizińczyk



