KŁAD ŚCIANY SCZ_0.1/1.1
widok od wewnątrz
SKALA 1:25



KŁAD ŚCIANY SCZ_0.2/1.2
widok od wewnątrz
SKALA 1:25



KŁAD ŚCIANY SCZ_0.3/1.3
widok od wewnątrz
SKALA 1:25



KŁAD ŚCIANY SCZ_0.4/1.4
widok od wewnątrz
SKALA 1:25



1-1
SKALA 1:25



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Elementy		Nr pręta	Średnica	Długość (m)	Ilość prętów		Długość całkowita pręta (m)		
Nazwa	Ilość				w elemencie	ogółem	A-IIIN		
							ø 8	ø 10	ø 12
SC.01-04	1	1	12	5,36	122	122			653,92
		2	12	1,66	22	22			36,52
		3	12	3,73	122	122			455,06
		4	12	1,43	7	7			10,01
		5	8	1,12	54	54	60,48		
		6	12	2,43	4	4			13,72
		7	8	0,72	28	28	20,16		
		8	12	0,60	16	16			9,60
		9	12	3,99	40	40			159,60
		10	12	3,63	40	40			145,20
		11	12	1,16	248	248			287,68
		12	8	1,78	30	30	53,40		
		13	8	1,08	30	30	32,40		
		14	8	1,15	148	148	170,20		
		15	12	3,15	84	84			264,60
		16	12	2,79	84	84			234,36
		17	12	3,88	4	4			15,52
		18	12	3,42	74	74			253,08
		19	12	3,25	74	74			240,50
		20	12	1,07	7	7			7,49
		21	12	0,60	110	110			66,00
		22	12	0,80	8	8			6,40
		23	10	0,50	8	8		4,00	
Długość wg średnic (m)							337	4	2859
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,40	0,62	0,89
Masa łączna wg średnic (kg)							132,97	2,47	2539,02
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							2674,46		
Ogółem (kg)							2674,46		

A-A
SKALA 1:25



B-B
SKALA 1:25



C-C
SKALA 1:25



D-D
SKALA 1:25



UWAGI:

1. Poziom porównawczy: ±0.00 = 78.20m n.p.m.
2. Poziomy podano w metrach, pozostałe wymiary w milimetrach, o ile nie opisano inaczej.
3. Przed przystąpieniem do realizacji potwierdzić wszelkie wymiary i informacje zawarte na rysunku z wykonaniem dostawcy dźwigu wnękowego.
4. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym pełnobranżowym i całością projektu wykonawczego.
5. Rysunek rozpatrywać z rysunkami wszystkich elementów dachodących.
6. Wymiary poszczególnych segmentów prętów giętych podano po obrysie zewnętrznym (wg PN-EN ISO 3766:2006); natomiast długości całkowite w odniesieniu do osi pręta.
7. Promienie lub średnice gięcia prętów, będące wymiarami wewnętrznymi, ustalić zgodnie z PN-EN przyjmując najmniejsze dopuszczalne wartości, chyba że w projekcie podano inaczej.
8. Pręty podłużne łączyć na zakład o długości minimum 50 średnic zbrojenia podłużnego. Rozstaw strzemion na długości zakładów zmniejszyć do ½ podstawowego rozstawu.
9. Lokalizacja elementów wg rzutów konstrukcyjnych.
10. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wszystkich wymiarów oraz zestawień opisanych na rysunku, przed rozpoczęciem prac budowlanych. Wszelkie rozbieżności i niejasności należy wyjaśnić z projektantem.

ZALECENIA DLA WYKONAWCY:

KLASA BETONU	C25/30 FUNDAMENT; C20/25 ŚCIANY
KLASA ŚRODOWISKA	
FUNDAMENTY	XC2
ŚCIANY I PŁYTA NADSZYBIA	XC1
GRUBOŚĆ OTULENIA	
FUNDAMENTY	50 (60!) / 30mm (pozostałe krawędzie)
ŚCIANY I PŁYTA NADSZYBIA	25mm
MAKSYMALNY STOSUNEK W/C	0,60 DLA XC2; 0,65 DLA XC1
MINIMALNA ZAWARTOŚĆ CEMENTU	280 kg/m3 DLA XC2; 260 kg/m3 DLA XC1
MAKSYMALNY WYMIAR KRUSZYWA	16 mm
STAL ZBROJENIOWA ZEBROWANA	B500SP

REWIZJE:			
NR	DATA	OPIS	PODPIS
00	2023-10-30	PIERWSZE WYDANIE	

PRACOWNIA PROJEKTOWA
MFM PROJEKT
biuro: ul.Mostowa 9a, 64-600 Oborniki tel.: 505-217-637
zakład: ul.Zygmuntowa 197/13, 64-600 Oborniki e-mail: biuro@mfmprojekt.pl

Projekt Techniczny Konstrukcji
Budynku Domu Kultury
obręb Głowieniec, dz. nr 59/1, gm. M. Poznań, ul. Chociebora 15, 61-057 Poznań

Inwestor: Estrada Poznańska ul.Mostowa 9a, 61-767 Poznań		DATA	PROJEKTOWAŁ	FORMAT	SKALA
	projektował KONSTR.	10/23	mgr inż.M.GUZLARCZYK uprawnienia nr WKP/0090/POOK/19		1:25
Nadzór inwestorski:	sprawdził KONSTR.	10/23	mgr inż.K.LIBERA uprawnienia nr WKP/0094/POOK/19		NR dok.
BRANŻA: KONSTRUKCJA	Audytor PROJ.TECH.				B.K.04B

SZYB WINDOWY
ŚCIANY SCZ_0.1÷SCZ_1.4