PRZEKRÓJ "A–A"



WIDOK Z PRZODU

(BEZ OBRĘCZY OCHRONNYCH)



SZCZEGÓŁ "A"

SKALA 1:10



SZCZEGÓŁ "B"

SKALA 1:10



PRZEKRÓJ "B–B"

SKALA 1:10



UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią projektu technicznego konstrukcji w tym wszystkich elementów dochodzących..
2. Wszystkie nieoznaczone spoiny wykonać jako pachwinowe o grubości a=0,7t (gdzie t–grubość cieńszego elementu).
3. W przypadku spoin obustronnych stosować spoiny pachwinowe o grubości a=0,5t (gdzie t–grubość elementu spawanego obustronnie).
4. Spoiny, dla których nie podano długości, wykonać na pełną długość łączonych elementów.
5. Konstrukcja stalowa bez wymogów w zakresie odporności ogniowej.
6. Klasa "2" wykonania konstrukcji stalowej wg PN–B–06200.
7. Kategoria korozyjności atmosfery: C2 wg PN–EN 12944–2. Powłoki antykorozyjne dostosowane do kategorii agresywności korozyjnej środowiska.
8. Stopień czystości powierzchni konstr. stali wg PN–ISO 8501–1: Sa=2,5.
9. Poziom jakości połączeń spawanych: C wg PN–EN 25817.
10. Spoiny kontrolować wg wytycznych zawartych w PN–B–06200.
11. Warunki wykonania i montażu wg PN–B–06200–2002.
12. Kolorystyka wg. architektury oraz warunków kontraktu.
13. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wszystkich wymiarów oraz zestawień opisanych na rysunku, przed rozpoczęciem prac budowlanych. Wszelkie rozbieżności i niejasności należy wyjaśnić z projektantem.

ZALECENIA DLA WYKONAWCY

STAL PROFILOWA: S235JR
ELEMENT OCYNKOWANY OGNIOWO
ORAZ MALOWANY WG. WARUNKÓW KONTRAKTU
NALEŻY WYKONAĆ OTWORY TECHNOLOGICZNE DLA PROCESU CYNKOWANIA
ŚRUBY KLASY 8.8
KOTWY DO BETONU HILTI HIT-HY200A + M10 kl.5.8

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	Dł. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]
1	1	LR 50x4	10809	S235	2	21.62	3.06	33.08	66.15
1	2	RO 20.0/2.6	622	S235	30	18.66	1.12	0.69	20.82
1	3	BL 3x30	1940	S235	8	15.52	0.71	1.37	10.96
1	4	BL 3x30	6000	S235	4	24.00	0.71	4.24	16.96
1	5	LR 75x50x6	172	S235	4	0.69	5.65	0.98	3.92
1	6	BL 6x170	195	S235	4	0.78	8.01	1.56	6.24
1	7	LR 75x50x6	174	S235	6	1.04	5.65	0.98	5.90
1	8	LR 75x50x6	650	S235	3	1.95	5.65	3.67	11.02
OGÓŁEM									141.97
WYKONAĆ: x 1									141.97

REWIZJE:

NR	DATA	OPIS	PODPIS
00	2023-10-30	PIERWSZE WYDANIE	

PRACOWNIA PROJEKTOWA
MFM PROJEKT
biuro: ul.Mostowa 9a, 64-800 Chodzież tel. 505-217-037
siedziba: ul.Zwycięstwa 8B/13, 64-800 Chodzież e-mail: biuro@mfmprojekt.pl

Projekt Techniczny Konstrukcji
Budynku Domu Kultury
obręb Głowieniec, dz. nr 59/1, gm. M. Poznań, ul. Chociebora 15, 61-057 Poznań

			DATA	NAZWISKO	PODPIS	SKALA
inwestor: Estrada Poznańska ul.Masztalarska 8, 61–767 Poznań		projektował: KONSTR.	10/23	mgr inż.M.OLEJNICZAK upr.bud. nr WKP/0057/PWOK/13		1:20
treść rysunku: DRABINA STALOWA ZEWNĘTRZNA		sprawdził: KONSTR.	10/23	mgr inż.K.KLIMEK upr.bud. nr WKP/0049/POOK/13		NR RYS.
branża: KONSTRUKCJA	studium: PROJ.TECH.					S.K.02