

Zestawienie materiałów

na budowę linii napowietrznej nn oświetlenia ulicznego w m-ci Borowe ul. Spokojna.

Lp.	Nazwa materiału	Nr katal.	Jedn.	Ilość	Uwagi
1.	Przewód AsXSn 2x25 mm ²		m	385	z uwzgl. 10%
2.	Żerdź wirowana E-10,5/2,5		szt	5	
3.	Żerdź wirowana E-10,5/4,3		szt	2	
4.	Obejma Ou-1		szt	9	
5.	Płyta ustojowa U-85		szt	9	
6.	Płyta stopowa (trylinka)		szt	7	
7.	Hak SOT 21.1		szt	7	
8.	Uchwyt przelotowo-naróżny SO130		szt	5	
9.	Uchwyt odciągowy SO 117.225		szt	2	
10.	Uchwyt dystansowy SO 79.6		szt	2	
11.	Oslonki końca przew. PK 99.025		szt	4	
12.	Przewód Al 35 mm ²		m	6	
13.	Śrubowy zacisk uziemiający		szt	2	
14.	Zacisk odgałęźny SL 11.118		szt	14	
15.	Bezpiecznik napowietrzny SV 19.25		kpl	7	
16.	Element usztywn. wysięgnik Ew		szt	7	
17.	Wysięgnik Wo-4		szt	7	
18.	Oprawa oświetl. Nano 1 70W		kpl	7	
19.	Przewód YDY 2,5		m	42	
20.	Rurka giętka fi 16 mm		m	17,5	
21.	Ogranicznik przepięć GXO-LOVOS-5/500-1		kpl	2	
22.	Bednarka stalowa ocynk. 30x4 mm		m	40	
23.	Sonda uziemiająca dług. 7,5 m		kpl	4	
24.	Oslona dwudzielna rurowa Arota PS 110		m	3	zabezpieczenie istn. kabla nn przy projekt. słupie nr 1UG