

Grudziądz, dnia 13.08.2024 r.

WIR.271.40.2024

## DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

**Dotyczy:** wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robot budowlanych w ramach zadania „Przebudowa i termomodernizacja budynku Ośrodka w celu dostosowania pomieszczeń ZPER do wymogów przepisów ppoż.”.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (*t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.*) w odpowiedzi na zapytanie, informuję:

### **Pytanie 1:**

Na rys. elewacji budynku jadłodajni zapisano dla poszczególnej stolarki okiennie – drzwiowej jej wymianę wraz z kratami – prosimy o przesłanie zestawień.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnia zestawienie stolarki do wymiany.  
Istniejące kraty należy zdemontować, nie montować ponownie.

### **Pytanie 2:**

Co oznacza zapis: dyslokacja dla hydrantu - czy jest to przeniesienie istniejących hydrantów? - jeżeli tak to jaka jest ilość do zakupienia a jaka do przeniesienia?

### **Odpowiedź:**

Istniejące hydranty należy zdemontować. W miejscach wskazanych na rzutach budynku należy zmontować nowe hydranty. Należy wycenić badania sprawności hydrantów po wykonaniu zadania wraz z próbami szczelności. Ilość nowych hydrantów – 10 szt.

### **Pytanie 3:**

Jaki jest zakres do wyceny dla prac budowlanych – czy jak określono na projektach dla etapu III (powierzchnia oznaczona obrysem na czerwono – komunikacja korytarzy i klatki schodowej)? – czy należy również wycenić prace budowlane towarzyszące dla inst. hydraulicznych w pom. sanitarnych – jeżeli tak to w jakim zakresie?

### **Odpowiedź:**

Zakres prac do wyceny określono pogrubioną czerwoną linią. Na każdej kondygnacji opisano co należy wycenić – zakres prac. Pomieszczenia sanitarne poza zamówieniem.

### **Pytanie 4:**

Czy należy wycenić przybory i armaturę hydrauliczną w pom. określonych projektem sanitarnym?

### **Odpowiedź:**

W zakresie prac sanitarnych zamówienie obejmuje jedynie instalację hydrantową.

**/-/ Prezydent Grudziądz**