

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Przebudowa budynku oraz zagospodarowanie terenu II Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Andersa w Chojnicach oraz przebudowa poddasza w Medycznej Szkole Policealnej w Chojnicach z podziałem na części:**

Część I. Przebudowa budynku oraz zagospodarowanie terenu II Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Andersa w Chojnicach.

Część II. Przebudowa poddasza w Medycznej Szkole Policealnej w Chojnicach.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

Pytanie 1:

Proszę o potwierdzenie, że w ofercie **nie należy** wyceniać zestawu podnoszącego ciśnienie wody pożarowej na cele hydrantów. – Projektant zapisał, iż projekt zestawu podnoszenia ciśnienia jest wg. odrębnego opracowania i montaż uzależnił od ciśnienia dyspozycyjnego na sieci wodociągowej.

Odpowiedź 1:

W ofercie **należy** wycenić zestaw podnoszący ciśnienie wody pożarowej na cele hydrantów zgodnie z załącznikiem – opisem pompowni wody zawartym w projekcie budowlanym – instalacje sanitarne – zewnętrzne instalacje wodociągowe i zewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej.

STAROSTA

Marek Szczepański

Otrzymują:

1. Strona internetowa postępowania: https://platformazakupowa.pl/sp_chojnice/aukcje
2. a/a