

Gmina Kruszwica

Kruszwica, dnia 2020-08-14

ul. Nadgoplańska 4

88-150 Kruszwica

Znak sprawy: PIFZ-Z.271.12.2020

### Wyjaśnienie dotyczące przedmiaru robót

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14.08.2020 r. Zamawiający dokonuje wyjaśnienia/uzupełnienia przedmiaru robót w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego, na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku szkolnym w Kruszwicy na żłobek”**.

Zgodnie z „ekspertyzą techniczną w zakresie bezpieczeństwa pożarowego (...)” – załącznik nr 16 do SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania w obszarze żłobka czujek autonomicznych dymu w miejscach wskazanych na rzucie. Tym samym Wykonawca jest zobligowany do wykonania czterech autonomicznych czujek wykrywania dymu połączonych ze sobą w układ (tj. uruchomienie jednej czujki dymu powoduje alarm we wszystkich czujkach). Ponadto, dodatkowy sygnalizator uruchomienia czujek należy zlokalizować w pomieszczeniu dyrektora. Rozmieszczenie czujek ukazane zostało na załączonym do niniejszego wyjaśnienia rzucie.

**W związku z powyższym należy uwzględnić w/w czujki autonomiczne w wycenie.**

Zamawiający

Z up. Burmistrza

*Bartosz Krajniak*  
Z-ca Burmistrza