

ZP.271.39.2023

Rumia, dnia 04.09.2023 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „**Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji PV na pływalni MOSiR w Rumi**”.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) zwanej dalej ustawą, Zamawiający udostępnia treść zapytania do treści SWZ, złożonego przez Wykonawcę, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Dlaczego Zamawiający wymaga konkretnych parametrów dot. prądów i napięć paneli PV oraz dlaczego wymaga współczynnika temp. mocy na poziomie $-0,34\%/K$? Wykonawca wnosi o usunięcie parametrów prądów i napięć paneli PV oraz dopuszczenie paneli o współczynniku temp. mocy na poziomie równym lub wyższym $-0,35\%/K$. Proponowane zmiany pozwolą zastosować większy wachlarz paneli PV bez wpływu na osiągnięte przez nie uzyski energetyczne. Obecne wymogi uniemożliwiają zastosowanie paneli wykonanych w innych technologiach i ilościach ogniw, o lepszych kluczowych parametrach niż wskazane w PFU (takich jak np. sprawność).

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający pozostawia zapisy treści SWZ w ww. zakresie bez zmian.

Z poważaniem

Iwona Miklewska-Szczygieł
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych