



## Starostwo Powiatowe w Jaworze

ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor  
tel. +48 76 729 01 00, fax. 48 76 729 01 60  
[www.jaworskie.pl](http://www.jaworskie.pl)  
[powiat-jawor@powiat-jawor.pl](mailto:powiat-jawor@powiat-jawor.pl)

Jawor, dnia 23 października 2023 r.

ZP.272.12.2023

**Wszyscy Wykonawcy  
w postępowaniu**

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, pn.: **„Remont drogi powiatowej nr 2610D w miejscowości Pomocne o dł. ok. 1,5 km”**, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień treści SWZ:

#### **Pytanie:**

Pytanie do treści SWZ Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie min. 3cm - warstwy wyrównującej AC 16W 50/70 w ilości 100kg/m<sup>2</sup>. Warstwę wiążącą z mma AC 16 W można prawidłowo ułożyć zgodnie z technologią wykonania na gr. min 4 cm natomiast mma AC 11 W na gr. min 3 cm . Czy Zamawiający dopuszcza ze względu technologię wykonania ułożenie warstwy wyrównującej z mma AC 11 W na gr. min. 3 cm

#### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza wykonanie ułożenia warstwy wyrównującej z mma AC 11 W na gr. min. 3 cm.

Z poważaniem

**WICESTAROSTA**

*Stanisław Laskowski*