

Grudziądz, dnia 23.11.2022 r.

IZP-I.271.51.2022

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą „**Wykonanie rozbudowy i modernizacji stacji żeglarskiej nad Jeziorem Rudnickim Wielkim**”

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (*t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.*) w odpowiedzi na zapytanie, informuję:

Pytanie 1:

W związku z odpowiedzią na pytanie 16 podany zakres robót nie uwzględnia robót związanych z wysokim poziomem wody gruntowej. Dla otworu nr 3 od strony południowej poziom wody gruntowej wynosi – 1,35 ppt a spąg torfów wynosi 5,7 m. Czy roboty związane z wysokim poziomem wody gruntowej zostaną doliczone powykonawczo, czy należy je ująć w cenie wykonania 152 mb studni?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż roboty związane z wysokim poziomem wody gruntowej należy ująć w cenie wykonania 152 mb studni.

Pytanie 2:

Brak dokumentacji dla przyłączy wod-kan w tym parametrów przepompowni ścieków/wydajności, wysokości podnoszenia ilości pomp, sterowania/oraz schematu studni wodomierzowej z armaturą, prosimy o udostępnienie powyższego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przyłącza wod-kan należy wykonać zgodnie z opisem branży sanitarnej projektu technicznego.