

Pruszcz Gdański 29.04.2021 r.

strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy: zapytania ofertowego o robotę budowlaną pn.: „Przebudowa sanitariatów w poziomie niskiego parteru w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 w Pruszczu Gdańskim”.

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1
zawierająca
zapytania i wyjaśnienia**

I. Treść zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie nr 1 (pisownia oryginalna)

Proszę o skorygowanie błędnych przedmiarów -dział 1.2 czynności w zakresie wykonywania posadzek, od pozycji 16 do 23, obmiar pomocniczy z pozycji 5 a nie 15

Wyjaśnienie:

Projektant potwierdza zmianę obmiaru dla pozycji od 16 do 23. Zamawiający udostępnia Przedmiar ZMIENIONY.

Zapytanie nr 2 (pisownia oryginalna)

Pozycja 73 demontaż opraw oświetleniowych 20 szt., w projekcie inst. elektrycznej widnieje tylko 5 istniejących opraw. Proszę również o podanie szczegółowych informacji dotyczących nowych opraw

Wyjaśnienie:

Projektant zmienia obmiar w pozycji 73 z 20 szt. na 6 szt. Jednocześnie informuje, że zdemontowane oprawy są przewidziane do ponownego montażu, wobec czego nie podaje się parametrów nowych opraw. Zamawiający udostępnia Przedmiar ZMIENIONY

BURMISTRZ


Janusz Wróbel