

Wronki, dnia 13 czerwiec 2024 roku

Wyjaśnienie nr 1 do treści Specyfikacji warunków zamówienia

Dotyczy: Remont nawierzchni hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach wraz z doposażeniem

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), dalej Pzp, informuję, że wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

W związku z powyższym, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp udziela następującego wyjaśnienia SWZ:

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o rozszerzenie możliwości wbudowania wykładziny Linoleum sportowego o grubości 3,2 mm pokrytego fabrycznie poliuretanem, zapewni to Państwu: oszczędności związane z myciem i konserwacją, odporność wykładziny na wchłanianie plam i zabrudzeń, niskie koszty eksploatacji, odporność podłogi sportowej i wykładziny na obuwie typu szpilki, ławki, stoliki, krzesła. Wbudowanie wykładziny o minimalnej grubości 3,2 mm z fabrycznym PUR nie zmieni właściwości sportowych i jej trwałości. Zaproponowana wykładzina w opisie punktu 7.1 o grubości 4 mm nie posiada fabrycznego zabezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na możliwość wbudowania zaproponowanej przez Wykonawcę wykładziny.

Zamawiający informuje, że dokonane wyjaśnienia treści Specyfikacji warunków zamówienia stają się integralną jej częścią i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pozostałe zapisy specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.

DYREKTOR SZKOŁY
M. Kowalska
mgr Monika Kowalska