

Informacja uzupełniająca

Wykonawca zadanie ma uwzględnić w wycenie kompleksowe usunięcie kolizji branżowych z wszelkimi sieciami uzbrojenia podziemnego tj. tele, enea, gaz, woda, ks, kd, drenaż itp. Wykonawca zadania w przypadku sieci wodociągowej wraz Zakładem Obsługi Komunalnej w Kuślinie dokona odkrywki w obrębie istniejącej sieci wodociągowej, by zrewidować materiał z której wykonano zasypkę. W przypadku stwierdzenia niezdatności materiałów z zasypki sieci wodociągowej, Zakład Obsługi Komunalnej w Kuślinie pod nadzorem Wykonawcy zadania dokona wymiany zasypki na właściwy materiał, co zostanie potwierdzone badaniami, które zostaną przeprowadzone w obecności Wykonawcy. Wykonawca zadania ma obowiązek udostępnić pas drogowy Zakładowi Obsługi Komunalnej w Kuślinie, który pod nadzorem Wykonawcy zadania wykona przyłącza do posesji. Wykonawca zadania dokona odbioru komisijnego zasypki wykonanych przyłączy wraz z badaniami zagęszczeń.

Usunięcie kolizji siecią elektroenergetyczną polegać ma na przestawieniu szaf energetycznych oraz zabezpieczeniu/przebudowie kabli ziemnych. Dodatkowo należy przestawić istniejące słupy napowietrzne lub istniejącą linię napowietrzną przebudować na ziemną.

Dla pozostałych sieci uzbrojenia podziemnego będących w kolizji z przedmiotową inwestycją należy wykonać projekty usunięcia kolizji oraz dokonać ich fizycznej przebudowy. Wszelkie prace związane z usunięciem kolizji oraz ich zakres należy realizować na podstawie WT wydanych przez Właściciela sieci.