Pompownia PD-1

Kanał Trynka

PROJ. szafa sterownicza 2x1,5mm2 OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE KOMORY LED24V
PROJ. KABLE SYGNAŁOWE OD PŁYWAKÓW,SONDY HYDROSTATYCZNEJ
PROJ. 3 x 0,75mm2 5 x 2,5mm2 ZASILANIE POMP
PRZEWODY OCHRONNE Lgyo 40mm
KABLE I PRZEWODY W RURCE 2xHDPE 110 mm

ISTNIEJĄCA SZAFA STEROWNICZA DO DEMONTAŻU

ISTNIEJĄCE ZŁĄCZE ZKP

PROJ. SZAFA STEROWNICZA PRZEPOMPOWNI PD-1 SZS PD-1

PROJEKTOWANA LATARNIA LED 50W
KABEL YKXS 3x2,5mm2 L=16,00m

Proj. pompownia PD-1

Proj. wylot WD-1 Ø800

Proj. st. rozprężna SR1 Ø1500

Proj. rurociąg deszczowy Ø500 L=17m

Podczyszczalnia WD-1

LEGENDA

⊗	Proj. słup oświetleniowy stalowy ocynkowany okrągły o wysokości 4m montowany na fundamencie F100/30 z oprawą uliczną MICOLED o mocy 50 W. Słup wyposażony w złącza typu IZK w wkładką 4A.
	Projektowany kabel typu n.n według opisu.
	Proj. szafa sterowniczo zasilająca SZS
UWAGA:	Kable układać minimum 0,5m od istniejących kabli energetycznych i uzbrojenia terenu. Podczas prowadzenia prac ziemnych w pobliżu drzew należy chronić ich systemy korzeniowe.

Jednostka Projektowa: **WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE**
„MELBUD" SPÓŁKA C. 87-100 TORUŃ UL. TRAMWAJOWA 12
TEL. (0-56)62-36-235, (0-56) 639-47-39 FAX (056)62-35-558 NIP: 956-00-09-024
Nr konta PKO BP II/O Toruń 13 1020 5011 0000 9202 0013 5475
e-mail: melbud@melbudtorun.pl

INWESTOR:	Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. ul. Mickiewicza 28/30 86-300 Grudziądz
NAZWA OBIEKTU:	„Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych terenów osiedla przyległego do ulicy Karabinierów w Grudziądzu wraz z budową zbiornika retencyjnego"
ZADANIE:	Instalacje elektryczne zasilania pompowni PD-1 i PD-2
ADRES INWESTYCJI:	M. Grudziądz, obręb 19 dz. 8/76; obręb 21 dz. 1/4 - wł. Gmina Miasto Grudziądz, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz

branża: E PROJ. BUDOWLANY

PROJEKTANT:	nr uprawnień:	data:	podpis:	skala:
mgr inż. Arkadiusz Furmański	SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH LOD/1922/POOE/12	10.2021		1:500

NAZWA RYSUNKU: **PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU PD-1**

NR. RYS: **E-1**