



## Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców  
KRS Nr 0000010351 Kapitał zakładowy 64 028 500 PLN Nr BDO 000024196

Grudziądz, dnia 8.11.2021r.

FST/3272/2021

**Wielobranżowe Przedsiębiorstwo  
Usługowo-Produkcyjne  
„MELBUD” Sp. c.  
ul. Tramwajowa 12  
87-100 Toruń**



AB 680  
LABORATORIUM  
CENTRALNE



solidna  
firma 2019

**Dotyczy:** uzgodnienia projektu sieci kanalizacji deszczowej w ul. Polnej, Szychowskiego, Ossowskiego, Wróblewskiego, Sambora, Gromady Grudziąż, Pietrusińskiego, Drzymały, Piłsudskiego, Tysiąclecia oraz przebudowy sieci wodociągowej w ul. Szychowskiego w ramach przedsięwzięcia pn. „Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów osiedla przyległego do ul. Karabinierów w Grudziądzu wraz z budową zbiornika retencyjnego”.

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka z o.o. informuje, że w/w projekt techniczny/budowlany uzgadnia się z następującymi zastrzeżeniami:

1. Niniejsze uzgodnienie nie obejmuje wylotów do Rowu Policyjnego oraz Kanału Trynka.
2. Projektowane sieci kanalizacji deszczowej z urządzeniami towarzyszącymi (urządzeniami podczyszczającymi, przepompowniami, zbiornikiem retencyjnym) oraz przebudowę sieci wodociągowej wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Wykonawca sieci kanalizacji deszczowej oraz urządzeń towarzyszących (urządzeń podczyszczających, przepompowni, zbiornika retencyjnego) oraz przebudowy sieci wodociągowej musi posiadać uprawnienia budowlane w zakresie prowadzonych robót.
4. Budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ramach niniejszego przedsięwzięcia w trakcie realizacji podlegać będzie następującym odbiorom technicznym dokonywanym przez przedstawicieli naszego przedsiębiorstwa (kanalizacja deszczowa - p. Chrzanowski, tel. 56 4504960, kom. 694 410 435, woda – p. Urbański, tel. 56 4504983, kom. 694 410 417):
  - odbiór techniczny robót zanikowych,
  - przegląd techniczny,
  - końcowy odbiór technicznyNa końcowy odbiór wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty:
  - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z zakresu prowadzonych robót – w 2-ch egz. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej),
  - protokoły z przeprowadzonych prób szczelności,
  - DTR zastosowanych urządzeń.
5. Przed rozpoczęciem budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ossowskiego należy dokonać odkrywki istniejącej sieci wodociągowej Dn100mm i sieci wodociągowej Dn80mm. Odkrywki w/w sieci wykonywać pod bezpośrednim nadzorem przedstawiciela MWiO Sp. z o.o. Rozwiązanie skrzyżowań i zbliżeń z w/w sieciami wodociągowymi należy wykonywać pod bezpośrednim nadzorem przedstawiciela MWiO Sp. z o.o.
6. Do nowobudowanej sieci kanalizacji deszczowej należy przepiąć wszystkie istniejące wpusty uliczne oraz istniejące przyłącza kanalizacji deszczowej (w tym: dokonać przepięcia istniejącego wpustu przy studni S83 oraz odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Polnej do projektowanej studni S1b na proj. kolektorze deszczowym ozn. KD-1 ).
7. Dokonać przepięcia wszystkich istniejących przyłączy wodociągowych, występujących na trasie przebudowywanej sieci wodociągowej w ul. Szychowskiego.

8. Włączenia do sieci wodociągowej wykonuje wyłącznie specjalistyczna brygada MWiO Sp. z o.o.
9. Wszelkie koszty związane z budową sieci kanalizacji deszczowej i przebudową sieci wodociągowej ponosi inwestor zadania inwestycyjnego. Po wybudowaniu sieć kanalizacji deszczowej z urządzeniami towarzyszącymi oraz sieć wodociągowa pozostaną na majątku i w eksploatacji MWiO Sp. z o.o.
10. W/ wym. uzgodnienie jest ważne na okres 2-ch lat.

**Załączniki:**

1. 1 egz. projektu technicznego – branży sanitarnej
2. 1 egz. projektu technicznego – branży elektrycznej

**Rozdzielnik:**

1. Adresat
2. FST – a/a

Sprawę prowadzi:  
Agnieszka Liczkowska  
tel. 56 4504927

**DYREKTOR**  
Pionu Ścieków  
*Roman Gajkowski*