



1 PIETRO		
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m2]
1.01	KOMUNIKACJA	10,20
1.02	KOMUNIKACJA	3,60
1.03	POK. MONITOROW	5,40
1.04	DZIAL KONTRAKTOWANIA I ROZLICZEN	8,40
1.05	DZIAL KONTRAKTOWANIA I ROZLICZEN	7,30
1.06	DZIAL KONTRAKTOWANIA I ROZLICZEN	9,40
1.07	TOALETA	2,90
1.08	TOALETA	2,90
1.09	POM. SOCJALNE	11,30
1.10	POM. KOORDYNATOROW SPECJALISTA DS. JAKOSCI	10,80
1.11	GABINET ZARZADU	11,20
1.12	SEKETARIAT	23,10
1.13	POM. KOORDYNATOROW	15,60
1.14	POM. BIUROWE	9,80
1.15	MAGAZYN	9,80
1.16	MAGAZYN	4,60
1.16a	SERWEROWNIA	3,10
1.17	MAGAZYN	6,00
1.18	SALA SPOTKAN	14,30
1.19	KOMUNIKACJA	20,20
1.20	KOMUNIKACJA	8,80

Ba2

LEGENDA - specyfikacja wg. opisu	
	Typ np. OLLAE PT LED1100-840 D165 IP44 IK07 12W lub równoważny
	Typ np. OLLAE PT LED1500-840 D195 IP44 IK07 15W lub równoważny
	Typ np. OLLAE PT LED2000-840 D220 IP44 IK07 20W lub równoważny
	Typ np. OLLAE NT LED1400-840 D230 IP44 16W lub równoważny
	Typ np. OLLAE NT LED2000-840 D230 IP44 20W lub równoważny
	Typ np. FLAT PANEL LED3200-840 Q600 40W lub równoważny
	Typ np. FLAT PANEL NT LED3200-840 Q600 40W lub równoważny
	Typ np. FLAT PANEL LED4000-840 Q600 39W lub równoważny
	Typ np. FLAT PANEL NT LED4000-840 Q600 39W lub równoważny
	Typ np. HEDION 80 LED1200L-940 WIDE D80 12W BK lub równoważny
	Typ np. PASSO NT LED3500-840 Q300 IP44 34W lub równoważny
	Typ np. YON 46 LED5300L-940 L860 X-WIDE 47W BK lub równoważny
	Typ np. MICROPOINT 2 NT E LED IP44 3h lub równoważny
	Typ np. MICROPOINT 2 NT E LED IP44 3h lub równoważny
	Typ np. MICROPOINT 2 NT O LED IP44 3h lub równoważny
	Typ np. MICROPOINT 2 PT E LED IP44 3h lub równoważny
	Typ np. MICROPOINT 2 PT O LED IP44 3h lub równoważny
	Typ np. OUTDOOR WALL LED O IP65 1h lub równoważny
	Typ np. Safe Lite LED IP42 60lm 1h lub równoważny
	Typ np. Safe Lite LED DS IP42 60lm 1h lub równoważny
	np. THEOS GLASS MINI SR075 przystosowany do wysięgnika prostego. Wysięgnik należy zabezpieczyć przez przeciekaniem wody pod elewację. lub równoważny
	wyłącznik 1- świecznikowy, 2 - schodowy 3 pojedynczy w wersji potynkowej np. seria B.Kwadrat w kolorze białym lub równoważny
	czujnik obecności w pomieszczeniach WC zasięg 5m producent np nico, Steinel, BEG lub równoważny czujnik ruchu w komunikacji - zasięg 16m producent np nico, Steinel, BEG lub równoważny

PROJEKT WYKONAWCZY		
INWESTOR: UNIWERSYTET MEDYCZNY im. Karola Marcinkowskiego ul. Fredry 10, 61-701 Poznań		
OBIEKT: Budynek "Bromatologii" ul. Marcelesińska 42, Poznań		
TYTUŁ RYSUNKU.: UCWBK - OŚWIETLENIE - PIETRO 1		
NR RYS.: E4	SKALA: 1:50	BRANŻA: Elektryczna
OPRACOWAŁ: mgr inż. Adam Pietrzak		PODPIS: