

- połaczenia skręcane
- połaczenia spawane

1) Główna szyna uziemiająca - bednarka Fe/Zn 40x5
2) Szyna uziemiająca - bednarka Fe/Zn 30x4
3) Szyna uziemiająca - bednarka Fe/Zn 40x5
4) Przewód uziemiający LgY 1x16mm²
5) Przewód uziemiający LgY 1x70mm²
6) Przewód uziemiający LgY 1x35mm²

Jednostka projektowa	ENERGOTECHNIKA **ANDRZEJ TIMCZENKO** NIP: 8461444940, Regon: 200889059 ul. Waryńskiego 15 lok. 2, 16-400 Suwałki biuro@energotechnika.net			
Obiekt	*Przebudowa systemu zasilania energetycznego w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Ełku*			
Lokalizacja	*Nowa Wieś Ełcka ul. Wilcza 2, 19-301 Ełk*			
Inwestor:	*Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45*			
Tytuł:	INSTALACJA UZIEMIAJĄCA STACJI			Data: 01.09.2021 Skala: 1:20
Projektował:	*mgr inż. Tomasz Supranowicz*	PDL/0069/PBE/16		Nr rys. **E8**
Współpraca:	*mgr inż. Andrzej Timczenko*	-		