

UWAGI:

Dodatkowe fragmenty instalacji sygnalizacji przyzywowej w stosunku do stanu istniejacego, objęte niniejszym opracowaniem, zaznaczono na rzucie przez zacieniowanie.

Nową instalację włączyć do zasilania 24VAC jak to pokazano na planie instalacji, a sygnały przywołania do centralek w posterunkach pielęgniarskich

Obecnie czynny jest tylko jeden posterunek pielęgniarski, ale wszystkie sygnały przywołania mają być równocześnie sygnalizowane na centralkach w obu posterunkach pielęgniarskich, t.j. w pom. nr 2.6 i pom. nr 2.52.

Schemat ideowy nowych fragmentów instalacji, objętych niniejszym projektem znajduje się na rys. nr IE–43.

Lokalizację osprzętu przyzywowego dostosować do uwarunkowań lokalnych, jednak tak aby elementy inicjujące przywołanie były łatwo dostępne dla pacjentów, a elementy sygnalizacyjne w miejscach widocznych dla personelu.

Przy łóżkach pacjentów pokazano na rzucie symbole manipulatorów STK 02, które sa obsługiwane przez pacjentów, a które z instalacją przyzywową łączą się poprzez maduły manipulatorów FAP 3010 zabudowane w zestawach nadłóżkowych lub w puszkach instalacyjnych na ścianach (przy łóżkach pacjentów).

Szczegółowe schematy połączeń istniejącej instalacji sygnalizacji przyzywowej znajdują się w dokumentacji powykonawczej Instalacji elektrycznych dla Pawilonu M–IX, z lipca 2009 roku.

OZNACZENIA – DLA SYSTEMU "ABB Signal"

	FAP2001	– Przycisk z podświetleniem LED
	FAP3002	– Przycisk pociągany
	STK02	– Manipulator (pacjenta)
	FAP3010	– Moduł manipulatora
	FAP3011	– Przycisk z gniazdem manipulatora
K	FEH1001_1002	– Kasownik 1–pętlowy_2–pętlowy
	FEH2001	– Sygnalizator alarmu
L1	FIM1000	– Lampka czerwona
L2	FIM1010	– Lampka żółta
B	FIM1100	– Buczek
B1	FIM1200	– Buczek z czerwoną lampką
B2	FIM1210	– Buczek z żółtą lampką
N	FIM1300	– Numerator
	FOT3103	– Gniazdo
Tr	FLM1000	– Transformator 24VAC (Zasilacz)

PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KOMISARZ
Projektowanie instalacji gazów medycznych, technicznych i laboratoryjnych.
EN ISO 13485:2016
Os. Sienkiewicza 1/3, 32-020 Wieliczka
komgamed@poczta.onet.pl, tel. 509-374-932, 516-109-970

INWESTOR:	KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. JANA PAWŁA II w KRAKOWIE, UL. PRĄDNICKA 80, 31-202 KRAKÓW	PROJEKTOWAŁ: NR UPR. IZBA	inż. W. Świerk Upr. bud. RPP Upr 241/80 MAP/IE/2044/01	
INWESTYCJA:	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMÓW SYGNALIZACJI PRZYZYWOWEJ PACJENTÓW W BUDYNKACH: M-I, M-II, M-III, M-IV, M-V A, M-V B, M-V E M-VI, M-VIII, M-IX ,PORTIERNIA GŁÓWNA	OPRACOWAŁ:	-	
		SPRAWDZIŁ: NR UPR. IZBA	mgr inż. Roman Brzóska Upr. bud. 511-Km/74 MAP/IE/0971/01	
TEMAT:	PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	SKALA: 1:100	BRANŻA: IE	FAZA: PW / NR RYS.: IE-40
TYTUŁ RYSUNKU:	BUDYNEK M-IX; II PIĘTRO ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZYZYWOWEJ - ABB SIGNAL	DATA: LISTOPAD 2021 r.	NR PROJEKTU: KSS-4.10.21-PW-IE	