



POWIERZCHNIA STREFY POŻAROWEJ 1
NA KONDYGNACJI: 273.86m²

OZNACZENIA DLA SYSTEMU – MEDIATE CARE
(z elektroniką w terminalach salowych – kasownikach)

- 1.01 PRZEDSIONEK
- 1.02 SALA PACJ. WYPISANYCH
- 1.11 KORYTARZ
- 1.12 SALA OPIEKI POOPERACYJNEJ
- 1.16 POSTERUNEK PIELĘGNIAREK
- 1.21 KORYTARZ
- 1.25 POKÓJ - 1 ŁÓŻKO
- 1.26 WĘZEL SANITARNY

- 1.27 POKÓJ - 2 ŁÓŻKA
- 1.28 WĘZEL SANITARNY
- 1.29 WĘZEL SANITARNY
- 1.30 POKÓJ - 2 ŁÓŻKA
- 1.31 POKÓJ - 2 ŁÓŻKA
- 1.32 WĘZEL SANITARNY
- 1.33 WĘZEL SANITARNY
- 1.34 POKÓJ - 2 ŁÓŻKA

- Centrala pielęgnarska nr art. 735000
- Gniazdo przywoławcze z manipulatorem głośnikowym nr art. 735124 + 733500
- Przycisk pociągany nr art. 735100
- Terminal salowy z przyciskiem przywoławczym i kasującym nr art. 735020
- Moduł salowy z lampką 3-kolorową nr art. 735490
- Zasilacz

UWAGI:

Dodatkowe fragmenty instalacji sygnalizacji przyzywowej w stosunku do stanu istniejącego, objęte niniejszym opracowaniem, zaznaczono na rzucie przez zacięniowanie. Nową instalację podłączyć do magistrali korytarzowej instalacji istniejącej, a dodatkowe sygnały przywołania podłączyć do centrali zainstalowanej w Posterunku pielęgnarskim, pom. nr 1.16. Lokalizację osprzętu przyzywowego dostosować do uwarunkowań lokalnych, jednak tak aby elementy inicjujące przywołanie były łatwo dostępne dla pacjentów, a elementy sygnalizacyjne w miejscach widocznych dla personelu. Okablowanie nowych fragmentów instalacji oraz podłączenie projektowanych dodatkowych urządzeń instalacji przyzywowej wykonać według dokumentacji serwisowej producenta systemu. Zasilacz 24VDC znajduje się nad sufitem podwieszonym.

PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KOMISARZ

Projektowanie instalacji gazów medycznych, technicznych i laboratoryjnych.

EN ISO 13485:2016

Os. Sienkiewicza 1/3, 32-020 Wieliczka

komgamed@poczta.onet.pl, tel. 509-374-932, 516-109-970

INWESTOR	KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. JANA PAWŁA II w KRAKOWIE UL. PRADNICKA 80, 31-202 KRAKÓW	PROJEKTOWAŁ: NR UPR. IZBA	inż. W. Świątek Upr. bud. RPP Upr 241/80 MAP/IE/2044/01	
INWESTYCJA	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMÓW SYGNALIZACJI PRZYZYWOWEJ PACJENTÓW W BUDYNKACH: M-I, M-II, M-III, M-IV, M-V A, M-V B, M-V E M-VI, M-VIII, M-IX, PORTIERNIA GŁÓWNA	OPRACOWAŁ: NR UPR. IZBA	mgr inż. Roman Brzóska Upr. bud. 511-Km/74 MAP/IE/0971/01	
TEMAT	PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	SKALA: 1:100	BRZĄD: IE	NR RYS. PW IE-3
Tytuł RYSUNKU	BUDYNEK M-I, I PIĘTRO ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZYZYWOWEJ - MEDIATE CARE	DATA: LISTOPAD 2021 r.	NR PROJEKTU: KSS-4.10.21-PW-IE	