

UWAGI:

Dodatkowe fragmenty instalacji sygnalizacji przyzywowej w stosunku do stanu istniejacego, objęte niniejszym opracowaniem, zaznaczono na rzucie przez zacieniowanie.

Istniejącą centralkę (numerator + brzęczyk) przenieść z Recepcji do pomieszczenia Ochrony.

Zasilanie 24VAC nowych fragmentów instalacji podłączyć do zasilacza "Tr" przy WC dla niepełnosprawnych, pom. nr 0.3, a wszystkie sygnały przywołania z pomieszczeń objętych instalacją sygnalizacji przyzywowej, podłączyć do numeratora (centralki) w pomieszczeniu Ochrony

OZNACZENIA NA PLANIE INSTALACJI
– DLA SYSTEMU "ABB Signal" –

- FAP2001 – Przycisk z podświetleniem LED
- FAP3002 – Przycisk pociągany
- K FEH1001_(1002) – Kasownik 1–pętlowy_(2–pętlowy)
- FEH2001 – Sygnalizator alarmu
- L1 FIM1000 – Lampka czerwona
- L2 FIM1010 – Lampka żółta
- B FIM1100 – Buczek
- N FIM1300 – Numerator
- Z HDR–60–24 – Zasilacz 24VDC, 60W

PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KOMISARZ
Projektowanie instalacji gazów medycznych, technicznych i laboratoryjnych.
EN ISO 13485:2016
Os. Sienkiewicza 1/3, 32-020 Wieliczka
komgamed@poczta.onet.pl, tel. 509-374-932, 516-109-970



INWESTOR:	KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. JANA PAWŁA II w KRAKOWIE UL. PRĄDNICKA 80, 31-202 KRAKÓW	PROJEKTOWAŁ:	inż. W. Świerk		
		NR UPR. IZBA	Upr. bud. RPP Upr 241/80 MAP/IE/2044/01		
INWESTYCJA:	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMÓW SYGNALIZACJI PRZYZYWOWEJ PACJENTÓW W BUDYNKACH: M-I, M-II, M-III, M-IV, M-V A, M-V B, M-V E M-VI, M-VIII, M-IX ,PORTIERNIA GŁÓWNA	OPRACOWAŁ:	-		
		SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Roman Brzóska		
		NR UPR. IZBA	Upr. bud. 511-Km/74 MAP/IE/0971/01		
TEMAT:	PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	SKALA:	BRANŻA:	FAZA:	NR RYS.
		-	IE	PW	IE-41
TYTUŁ RYSUNKU:	BUDYNEK M-IX; PARTER SCHEMAT POŁĄCZEŃ PROJEKTOWANEJ INSTALACJI PRZYZYWOWEJ; ABB SIGNAL	DATA:		NR PROJEKTU:	
		LISTOPAD 2021 r.		KSS-4.10.21-PW-IE	