

YTKSY2x2x0,8 – Projektowane przyciski pociągane włączyć w obwód z istniejącymi przyciskami pociąganymi zabudowanymi w łązienkach nr 3.04 i 3.05

OZNACZENIA SYMBOLI – DLA SYSTEMU ACKERMANN

72571C	Moduł elektroniczny z magistralą pokojową bez potwierdzenia drugiej obecności z lampką sygnalizacyjną
Terminator 72642B	Terminator (rozdzielenie lub zakończenie magistrali)
74912A3	Moduł foniczny
74910B3	Moduł wyświetlacza z przyciskiem kasowania i wezwania
Pulpit 74421B1	Centralka dyspozytorska z możliwością rozmowy i z przyciskiem wezwania lekarza
73071E	Przycisk pacjenta (wezwanie) z gniazdem manipulatora
70046A	Przycisk pociągany
70046A3 +88880A3 +88914A3N	Przycisk pociągany – zamiennik 70046A
73070A	Gniazdo magistrali
73642C	Przycisk kasujący
Z	Zasilacz 24VDC (89954L2 + 98954LB)

UWAGI:

Nowy, projektowany fragment instalacji sygnalizacji przyzywowej systemu ACKERMANN, objęty niniejszym opracowaniem, zaznaczono na rzucie przez zacieniowanie.
Instalację tę włączyć do istniejącego modułu elektronicznego 72571C.
Szczegółowe podłączenie przewodów zasilających i sygnałowych pod odpowiednie zaciski dodatkowych aparatów – według dokumentacji serwisowej producenta systemu.
Lokalizację osprzętu przyzywowego dostosować do uwarunkowań lokalnych, jednak tak aby elementy inicjujące przywołanie były łatwo dostępne dla pacjentów, a elementy sygnalizacyjne w miejscach widocznych dla personelu.
Cały system przyzywowy Ackermann w budynku M–V B jest zasilany z tablicy 3TUPS na lp.

PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KOMISARZ
Projektowanie instalacji gazów medycznych, technicznych i laboratoryjnych.
EN ISO 13485:2016
Os. Sienkiewicza 1/3, 32-020 Wieliczka
komgamed@poczta.onet.pl, tel. 509-374-932, 516-109-970



INWESTOR:	KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. JANA PAWŁA II w KRAKOWIE, UL. PRĄDNICKA 80, 31-202 KRAKÓW	PROJEKTOWAŁ: NR UPR. IZBA	inż. W. Świerk Upr. bud. RPP Upr 241/80 MAP/IE/2044/01		
INWESTYCJA:	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMÓW SYGNALIZACJI PRZYZYWOWEJ PACJENTÓW W BUDYNKACH: M-I, M-II, M-III, M-IV, M-V A, M-V B, M-V E M-VI, M-VIII, M-IX ,PORTIERNIA GŁÓWNA	OPRACOWAŁ:	-		
		SPRAWDZIŁ: NR UPR. IZBA	mgr inż. Roman Brzóska Upr. bud. 511-Km/74 MAP/IE/0971/01		
TEMAT:	PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	SKALA: 1:100	BRANŻA: IE	FAZA: PW	NR RYS. IE-25
TYTUŁ RYSUNKU:	BUDYNEK M-V B; III PIĘTRO - FRAGMENT ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZYZYWOWEJ - ACKERMANN	DATA: LISTOPAD 2021 r.		NR PROJEKTU: KSS-4.10.21-PW-IE	