

OZNACZENIA – DLA SYSTEMU "ABB Signal"

- FAP2001 – Przycisk z podświetleniem LED
- FAP3002 – Przycisk pociągany
- K FEH1001_(1002) – Kasownik 1-pętlowy_(2-pętlowy)
- FEH2001 – Sygnalizator alarmu
- L1 FIM1000 – Lampka czerwona
- B FIM1100 – Buczek
- N FIM1300 – Numerator
- Tr FLM1000 – Transformator 24VAC (Zasilacz)
- CEN-2 – Centralka nr 2

UWAGI:

Na schemacie ujęto jedynie projektowane dodatkowe fragmenty instalacji sygnalizacji przyzywowej na II piętrze, włączone do instalacji istniejącej.

Zasilanie 24VAC nowych fragmentów instalacji podłączyć do istniej. magistrali zasilającej 24VAC, a sygnał przywołania z pomieszczenia objętego niniejszym opracowaniem podłączyć do numeratora (centralki) w Posterunku pielęgniarskim, pom. nr 2.08.

PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KOMISARZ

Projektowanie instalacji gazów medycznych, technicznych i laboratoryjnych.

EN ISO 13485:2016

Os. Sienkiewicza 1/3, 32-020 Wieliczka

komgamed@poczta.onet.pl, tel. 509-374-932, 516-109-970



INWESTOR:	KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. JANA PAWŁA II w KRAKOWIE UL. PRĄDNICKA 80, 31-202 KRAKÓW	PROJEKTOWAŁ: NR UPR. IZBA	inż. W. Świerk Upr. bud. RPP Upr 241/80 MAP/IE/2044/01		
INWESTYCJA:	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMÓW SYGNALIZACJI PRZYZYWOWEJ PACJENTÓW W BUDYNKACH: M-I, M-II, M-III, M-IV, M-V A, M-V B, M-V E M-VI, M-VIII, M-IX ,PORTIERNIA GŁÓWNA	OPRACOWAŁ:	-		
		SPRAWDZIŁ: NR UPR. IZBA	mgr inż. Roman Brzóska Upr. bud. 511-Km/74 MAP/IE/0971/01		
TEMAT:	PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	SKALA: -	BRANŻA: IE	FAZA: PW	NR RYS. IE- 33
TYTUŁ RYSUNKU:	BUDYNEK M-V E; II PIĘTRO SCHEMAT POŁĄCZEŃ PROJEKTOWANEJ INSTALACJI PRZYZYWOWEJ - ABB SIGNAL	DATA: LISTOPAD 2021 r.		NR PROJEKTU: KSS-4.10.21-PW-IE	