

OZNACZENIA SYMBOLI DLA: SAIO Light

- Terminal numeratora (pielęgniarski), nr art. 957400
- Moduł kasujący (kasownik), nr art. 7101000
- Lampka naddrzwiowa 4-kolorowa + buzzer, nr art. 1211110
- Przycisk pociągany, nr art. 4150000
- Zasilacz 24VDC, 1,25A; nr: 957448 do montażu na szynie TH.

UWAGI:

Nowy, projektowany system instalacji sygnalizacji przyzywowej SAIO Light, objęty niniejszym opracowaniem, zaznaczono na rzucie przez zacienienie. Schemat ideowy systemu, objętego niniejszym projektem znajduje się na rys. nr: IE-17


Lokalizację osprzętu przyzywowego dostosować do uwarunkowań lokalnych, jednak tak aby elementy inicjujące przywołanie były łatwo dostępne dla pacjentów, a elementy sygnalizacyjne w miejscach widocznych dla personelu.

PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KOMISARZ

Projektowanie instalacji gazów medycznych, technicznych i laboratoryjnych.

EN ISO 13485:2016

Os. Sienkiewicza 1/3, 32-020 Wieliczka
komgamed@poczta.onet.pl, tel. 509-374-932, 516-109-970



INWESTOR:	KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. JANA PAWŁA II w KRAKOWIE UL. PRĄDNICKA 80, 31-202 KRAKÓW	PROJEKTOWAŁ:	inż. W. Świerk Upr. bud. RPP Upr 241/80 MAP/IE/2044/01			
INWESTYCJA:	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMÓW SYGNALIZACJI PRZYZYWOWEJ PACJENTÓW W BUDYNKACH: M-I, M-II, M-III, M-IV, M-V A, M-V B, M-V E M-VI, M-VIII, M-IX ,PORTIERNIA GŁÓWNA	OPRACOWAŁ:	-			
TEMAT:	PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Roman Brzóska Upr. bud. 511-Km/74 MAP/IE/0971/01			
		NR UPR.				
		IZBA				
		SKALA:	1:100		BRANŻA:	IE
					FAZA:	PW
					NR RYS.	IE- 15
TYTUŁ RYSUNKU:	BUDYNEK M-IV; PARTER - FRAGMENT ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZYZYWOWEJ - SAIO LIGHT	DATA:	LISTOPAD 2021 r.		NR PROJEKTU: KSS-4.10.21-PW-IE	