



przycisk wyt. p.poz.

przycisk wyt. p.poz.

YDYp 4x1,5-ośw. klatka schodowa
WLzTM 40-48 YDYzo 3x6

YDYp 4x1,5-ośw. klatka schodowa
WLzTM 31-36 YDYzo 3x6

przycisk wyt. p.poz.

YDYp 4x1,5-ośw. klatka schodowa
WLzTM 20-28 YDYzo 3x6

przycisk wyt. p.poz.

przeciwporowy
wyłącznik prądu

YDYp 4x1,5-ośw. klatka schodowa
WLzTM 5-16 YDYzo 3x6

przycisk wyt. p.poz.

WLzTL2 5xLY 25/RL70
WLzTA2 YDYzo 3x4/RL37

YDYzo 3x2,5 - ośw. piwnic
YDYzo 3x2,5 - gn. pom. gospodarcze

WLz 5xLY 95/RL160

WLzTM 3-16 YDYzo 3x6

YDYzo 3x2,5 - ośw. piwnic
YDYzo 3x2,5 - gn. pom. teletechniczne

WLz 5xLY 95/RL160

WLzTM 3-16 YDYzo 3x6
WLzTL2 5xLY 35/RL70
WLzTL3 5xLY 35/RL70
WLzTL4 5xLY 35/RL70
WLzTA2 YDYzo 3x4/RL37
WLzTA3 YDYzo 3x4/RL37
WLzTA4 YDYzo 3x4/RL37
WLzRWC YDYzo 3x4/RL37
ośw. zewn. YKSY 3x4/RL75

gniazdo okap wys. montażu 2,2 m

- ⊙ przycisk dzwonek
- ⊗ oprawa LED
- czujka ruchu
- ⊗ oprawa LED AW

- ↗ wyłącznik pojedynczy
- ↘ wyłącznik podwójny
- ↖ wyłącznik schodowy
- ↙ wypust sufitowy
- ⊗ oprawa zwykła
- przewód YDYzo 3/4x1,5

- ⊖ gniazdo pojedyncze hermetyczne
- ⊖ gniazdo pojedyncze pt
- przewód YDYzo 3/5x2,5
- gniazdo okap wys. montażu 2,2 m

- Uwagi
1. Ochrona przed dotykien pośrednim - sanacyjne wyłączenie zasilania w układzie TN-S
 2. Doprawy oświetleniowe w łazienkach montowa poza strefa 2.
 3. W łazienkach wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze.
 4. Przewody instalacji wyrównawczej, oświetleniowej i gniazda wtykowych układać pod tynk

WLzTL4 5xLY 25/RL70
WLzTA4 YDYzo 3x4/RL37

YDYzo 3x2,5 - gn. pom. gospodarcze
YDYzo 3x2,5 - ośw. piwnic

YDYzo 3x2,5 - gn. pom. gospodarcze
YDYzo 3x2,5 - ośw. piwnic

WLzTL3 5xLY 25/RL70
WLzTA3 YDYzo 3x4/RL37

"DOM-BUD" Suwałki		BRANŻA: ELEKTRYKA	
OBIEKT:	Budynek mieszkalny wielorodzinny	STADIUM: PB	NR RYS.: 2
ADRES:	Zyrardów, ul. Parkingowa 9 - dz. Nr ew. 80669, 80661, 2805, 2812/2	SKALA: 1:100	
BRANŻA:	PROJEKTANT:	NR UPR.	DATA
ARCHITEKTURA	techa. Wiesław Baluta	SUW 86/90	20.07.2016
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Paweł Szymczyk	POM/0183/PWGE/08	20.07.2016
			PODPIS