

Stopa fundamentowa S.F.1
szt. 14



Stopa fundamentowa S.F.2
szt. 1







PRZEKRÓJ A-A



Uwagi:
1. Wymiary podano w [mm].
2. Klasa wykonania konstrukcji:
   - EXC1 wg PN-EN 1090-2 - balustrady; kraty pomostowe
   - EXC2 wg PN-EN 1090-2 - konstrukcja stalowa
3. Informacje dotyczące tolerancji wykonania i montażu w tym:
   - klasy tolerancji wymiarów liniowych B wg PN-EN ISO 13920,
   - klasa tolerancji prostoliniowości, płaskości i równoległości F wg PN-EN ISO 13920,
   - tolerancje podstawowe i funkcjonalne klasa 2 wg PN-EN 1090-2,
   - poziom jakości spoin C wg PN-EN ISO 5817.
4. Stal konstrukcyjna S235JR.
5. Elementy spawać na całej długości przylegania, chyba że pokazano inaczej. Wielkość spoin na rysunkach przyjmować jako 'a'
6. Spoiny nieoznaczone na szczegółach wykonać jako:
   - pachwinowe obustronne a=0,5t,
   - pachwinowe lub czołowe profili zamkniętych cienkościennych a=t,
   - czołowe pełnoprzetopowe,
   gdzie: a - wielkości spoiny, t - grubość cieńszego z łączonych elementów.
7. Wszystkie detale i spoiny powinny być traktowane jako typowe i należy je stosować w podobnych sytuacjach.
8. Przygotować krawędzie do spawania na montażu wg PN-EN ISO 9692-1 i zabezpieczyć taśmą antykorozyjną przed naniesieniem powłoki malarskiej.
9. Konstrukcja malowana proszkowo lub cynkowana.
10. Elementy spawane na montażu - zabezpieczenie antykorozyjne tylko farbą spawalniczą np. VALSPAR 51-5060.

Uwagi:
Stal profilowa S235JR malowana proszkowo lub cynkowana
Stal zbrojeniowa - A-IIIN (RB500W)
Beton - C20/25
Otulina - min. 50mm

AMP PRACOWNIA PROJEKTOWA
- PROJEKTY BUDOWLANE
- NADZÓR BUDOWY
- WSPARCIE TECHNICZNE

Nazwa obiektu budowlanego:
BUDOWA POCHYLNI I PRZEBUDOWA SCHODÓW DO BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W BEŁCHATOWIE

Branża: BUDOWLANA	Data opracowania: 06.04.2023r.
Inwestor: POWIAT BEŁCHATOWSKI	Lokalizacja: dz. nr ewid. 2/54, obręb 08, m. Bełchatów
Projektant: mgr inż.Aneta Macugowska upr. nr LOD/3119/PBKb/19	Podpis: Macugowska
Skala: 1:25	Nazwa rysunku: KONSTRUKCJA POCHYLNI - PROJEKT
	Nr rysunku: K.2