

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Budowa wodociągu
na terenie gminy Skępe w miejscowości miasto Skępe ul. Polna/Szmaragdowa

OPIS

1. Zakres robót:

Obszar oddziaływania inwestycji /zgodnie z art.3 pkt. 20 Prawa budowlanego/ obejmuje działki: obręb miasto Skępe Miasto i Gmina Skępe **działki 97,104/3,102/4,102/12 040807_5.0003.**

Na działce 97 ul.Polna Skępe znajduje się sieć wodociągowa PCV110 do której nastąpi włączenie projektowanego wodociągu PCV 110 o długości 340m zgodnie z warunkami technicznymi dostawcy wody komunalnej Miasta i Gminy Skępe.

Projektowana sieć wodociągowa będzie realizowana w ul.Szmaragdowej działki 104/3, 102/4,102/12 z montażem 3 kpl hydrantów oraz przygotowanym trójnikiem z zasuwą z80 do działki 102/13 dla ewentualnej rozbudowy.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- Drogi publiczne
- Sieć energetyczna nadziemna i podziemna
- Sieć telekomunikacyjna
- Sieć wodociągowa

3. Elementy stwarzające zagrożenie skrzyżowania z :

- Kablami energetycznymi,
- Drogami publicznymi,
- Praca pod siecią energetyczną napowietrzną i wykopy o głębokości do 1,8 m.

4. Zagrożenia występujące podczas wykonywania prac :

- Porażenie prądem podczas prac w pobliżu linii energetycznych,
- Możliwość wpadnięcia do wykopu,
- Niebezpieczeństwo osunięcia się ścian wykopu,
- Zagrożenia spowodowane pracą koparek spycharek i innego sprzętu oraz środków transportu,
- Zagrożenia drogowe.

5. Szkolenie pracowników

Pracownicy muszą zostać przeszkoleni przed przystąpieniem do robót przez kierownika budowy w zakresie BHP, powinni posiadać aktualne badanie lekarskie.

Dozór techniczny powinien posiadać aktualne uprawnienia i szkolenia.

6. Zapobieganie zagrożeniom:

- Prace przy kablach i sieciach energetycznych wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością,
- Wykonać projekt organizacji ruchu drogowego,
- Codziennie sprawdzać stan szalunków ,
- Zabezpieczyć wejścia do wykopów,
- Codziennie sprawdzać zabezpieczenie wykopów po zakończeniu robót na koniec dnia ,
- Przestrzegać norm i uwag zawartych w rozporządzeniach warunkach technicznych i zaleceniach z uzgodnień.

Sporządził:

inż. Jerzy Karnowski
Upr. bud-konstr. inż. 729/73 Bg
Upr. bud-instal. inż. 8386-5/55/86 7/k
KUP/IS/3564/02