

ZT/863/2021/2819

Gliwice, dn. 21.04.2021r.

EKO – WILMAR Sp. z o.o.
ul. Gagarina 3/15
44-121 Gliwice

Dot.: aktualizacji mapy oraz uzgodnienia pod względem kolizji z istniejącą siecią wod.-kan. projektowanej sieci ciepłej do budynku mieszkalnego przy ul. Noakowskiego i ul. Dworskiej w Gliwicach
(Inwestor: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gliwicach)

W nawiązaniu do pisma **L.dz.16/03/2021** z dnia 23.03.2021r. (wpływ do PWiK 24.03.2021r.) w załączeniu zwracamy mapę i potwierdzamy aktualność naniesionej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w granicach opracowania, a trasę projektowanej inwestycji uzgadniamy na następujących warunkach:

1. na skrzyżowaniach z siecią wodociągową projektowany ciepłociąg należy ułożyć w rurze ochronnej. Długość rury i jej odległość od sieci przewidzieć zgodnie z normą.
2. W razie konieczności zabezpieczenia sieci wod.-kan. w miejscu skrzyżowania z siecią ciepłowniczą koszty z tym związane ponosić będzie Inwestor. Sposób ewentualnego zabezpieczenia należy ustalić z pracownikami tut. spółki na etapie realizacji.
3. W przypadku wykonania przewiertu należy sprawdzić położenie sieci wod.-kan. za pomocą przekopów kontrolnych.
4. W przypadku uszkodzenia sieci wod.-kan. przy prowadzeniu prac ziemnych, Inwestor (Wykonawca robót) będzie ponosić koszty związane z usunięciem awarii.
5. W miejscu skrzyżowania z siecią wod.-kan. wszelkie prace należy prowadzić pod naszym nadzorem branżowym, a roboty ziemne wykonywać sposobem ręcznym. Przed rozpoczęciem robót złożyć z min. dwutygodniowym wyprzedzeniem w PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Rybnicka 47 zlecenie na pełnienie tego nadzoru z podaniem warunków płatności. W sprawie ustalenia terminu jego pełnienia kontaktować się z Działem Eksploatacji Sieci Wodociągowej Dominik Kogut tel. 605 034 408 lub Krzysztof Wiszniowski tel. 609 861 460 oraz Działem Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej Tomasz Zajdel tel. 32 338 71 81 lub Grzegorz Bańczerowski tel. 601 781 748.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
3010301508000000804347003
NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 207 195 000,00 zł

Biuro Obsługi Klienta: tel.: +48 32 338 71 71
tel.: +48 32 232 17 06
fax.: +48 32 232 31 35
bok@pwik.gliwice.pl
Sekretariat: tel.: +48 32 428 44 65

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

pwik@pwik.gliwice.pl
www.pwik.gliwice.pl

Nadmieniamy, że w zakresie projektowanej inwestycji w ul. Dworskiej zlokalizowany jest wodociąg ϕ 350 mm, który nie stanowi własności tut. Spółki. W celu uzgodnienia projektowanej inwestycji należy uzgodnić z właścicielem tj. SFW Energia Sp. z o.o., ul. Kopalniana 2, 44 -100 Gliwice.

W części dotyczącej aktualizacji mapy oraz uzgodnienia pod względem kolizji z siecią kanalizacji deszczowej należy zwrócić się do Wydziału Gospodarowania Wodami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, który jest administratorem sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta.

Aktualizacja i uzgodnienie ww. inwestycji ważne są na okres dwóch lat licząc od daty nin. pisma.

Z poważaniem,
**KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNEGO**

Barbara Mądszewicz-Wróbel

Sprawę prowadzi: Bogumiła Teterycz, tel. (32) 428 45 04

Załączniki:

1. Mapa + szkic

Kopia:

1. ZT B.T. aa. + 2 mapy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
30103015080000000804347003
NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 207 195 000,00 zł

Biuro Obsługi Klienta: tel.: +48 32 338 71 71
tel.: +48 32 232 17 06
fax.: +48 32 232 31 35
bok@pwik.gliwice.pl
Sekretariat: tel.: +48 32 428 44 65

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

pwik@pwik.gliwice.pl
www.pwik.gliwice.pl

EKO-WILMAR Sp. z o.o.
44-121 Gliwice, ul. Gagarina 3/1b
NIP: 6312613336 REGON: 241630378
tel./fax 32 230 90 92, kom: 505 193 093
e-mail: biuro@ekowilmar.pl

Przylącze sieci ciepłych do budynku
ul. Noakowskiego 2, 4 i 6
oraz Dworska 11 i 18 w Gliwicach

skala 1:500

LEGENDA:

—●—●— - projektowany ciepłociąg

PRZEDSIĘBIORSTWO
Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o.
Dział Techniczny
44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47
tel. 32 428 45 04

27863/2021/2819
2 olnie 21.04.2021