Odległości	Oznaczenia	Rzędna istn. terenu	Rzędna osi przewodu	Rzędna dna wykopu	Zagłębienie do pł. rury	Opis
0,0		219,00	218,00	217,78	0,93	miejsce łączenie z proj. siecią osiedlową DN65
12,8	Z1	219,00	217,96	217,74	0,97	kolano 90°
18,3	Z2	218,90	217,75	217,53	1,08	kolano 90°
24,1	Z3	217,50	216,30	216,08	1,13	kolano 90°
26,6	Z4	217,40	216,22	216,00	1,11	kolano 90°
36,6	Z5	217,00	215,92	215,70	1,01	kolano 90°
40,1	Z6	217,00	215,52	215,30	1,41	kolano 90°
84,6	T1	216,76	215,43 / 215,25	215,21 / 215,04	1,26 / 1,45	trójnik 65/50/65
97,3	Z7	217,30	215,46	215,24	1,77	kolano 90°
100,8	Z8	217,30	216,10	215,88	1,13	redukcja DN65/50 w mufie, kolano 90°
104,6	Z9	217,30	216,12	215,90	1,11	kolano 90°
106,6	Z10	217,30	216,13	215,91	1,10	kolano 90°
115,0	Z11	217,20	216,15	215,93	0,98	kolano 90°
117,1	T2	217,20	216,16 / 216,33	215,94 / 216,12	0,97 / 0,81	trójnik 50/40/50 +redukcja DN50/40 w mufie
120,1	Z12	217,20	216,17	215,95	0,96	kolano 90°
122,1	Z13	217,20	216,17	215,95	0,96	kolano 90°
134,7	T3	217,60	216,42 / 216,59	216,21 / 216,38	1,12 / 0,95	trójnik 40/40/40
137,6	Z14	217,60	216,48	216,27	1,06	kolano 90°
142,1	Z15	217,70	216,77	216,56	0,87	kolano 90°
158,7	Z16	218,30	217,10	216,89	1,14	kolano 90°
167,8		218,40	217,29	217,08	1,05	

Spadki: 0,3% (0,0–12,8); 4,0% (12,8–18,3); 25% (18,3–24,1); 3,0% (26,6–36,6); 11% (36,6–40,1); 0,2% (40,1–84,6); 0,2% (84,6–97,3); 18% (97,3–100,8); 0,3% (100,8–117,1); 2,0% (122,1–134,7); 6,4% (137,6–142,1); 2,0% (142,1–167,8)

Rodzaj terenu: grunt+ zieleń; grunt utwardzony; grunt+ zieleń; ulica asfalt.; grunt+ zieleń; ogródek / grunt+ zieleń; podwórko trylinka; grunt+ zieleń

Średnice, materiał: Rury preiz. 2xDz76,1/140; Rury preiz. 2xDz76,1/140; Rury preiz. 2xDz60,3/125; Rury preiz. 2xDz48,3/110

Szczegół przejścia przez ścianę budynku

1:10



LEGENDA:

- Proj. sieć ciepłownicza
- Proj. przyłącze ciepłownicze

UWAGA:
1. Zagłębienie gazociągu jest nieznane.
2. Dokładne położenie uzbrojenia terenu w miejscach kolizji należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych ręcznych.
3. Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2m od uzbrojenia terenu.
4. Prace w rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu prowadzić pod nadzorem właściciela sieci.
5. Na kablach założyć rury AROT'a o długości 3m i średnicy Ø110 na kablach telekom. Końcówki rur zaślepić.
6. W razie konieczności zmienić poziom prowadzenia ciepłociągu z zachowaniem kierunku spadków.
7. Odległość pionowa w miejscu skrzyżowania z gazociągiem powinna odpowiadać normie PN-91/M-34501.

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektował	Grażyna Wilk	791/01	12.2021	
Wykonał	Jakub Wilk		12.2021	
Sprawdził	Monika Totoś	SLK/IS/4239/12	12.2021	

EKO-WILMAR sp. z o.o.
ul. Gagarina 3/15
44-100 Gliwice

Faza: P.B.
Nr projektu: SC-25/21
Podziałka: 1:100/1:250

Obiekt: Budowa wysokoparametrowej osiedlowej sieci cieplnej zasilającej budynki mieszkalne w Gliwicach przy ul.Noakowskiego 2, 4, 6 oraz ul.Dworskiej 11, 18
obręb: Kłodnica, działki nr: 607/7, 599, 600, 1070, 1071, 1072, 593/2, 592, 589, 586, 590, 1084, 693

Tytuł rysunku: Profil - ark.1

Inwestor: PEC Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135

Nr rysunku: SC-25/21/03

Niniejszy rysunek techniczny jest własnością "Eko-Wilmar" Sp. z o.o. . Kopiowanie, wykorzystywanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.