


Szczegół przejścia przez ścianę budynku

1:10







LEGENDA:

- Proj. sieć ciepłownicza
- Proj. przyłącze ciepłownicze

UWAGA:

- Zagłębienie gazociągu jest niezmane.
- Dokładne położenie uzbrojenia terenu w miejscach kolizji należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych ręcznych.
- Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2m od uzbrojenia terenu.
- Prace w rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu prowadzić pod nadzorem właściciela sieci.
- Na kablach złożyć rury AROT'a o długości 3m i średnicy Ø110 na kablach telekom. Końcówki rur zaślepić.
- W razie konieczności zmienić poziom prowadzenia ciepłociągu z zachowaniem kierunku spadków.
- Odległość pionowa w miejscu skrzyżowania z gazociągami powinna odpowiadać normie PN-91/M-34501.




Poziom odniesienia 210,00 m n. p. m.

Rodzaj terenu	gruntu+zieloni
Rzędna istn. terenu	216,54
Rzędna osi przewodu	215,02
Rzędna dna wykopu	214,81
Zagłębienie do pł. rury	1,46
Spadki	0,2%
Średnice, materiał	2xDz48,3/110
Oznaczenia	T4
Odległości	0,0

trójnik 50/40/50	kolano 90°	kolano 90°
podwórko trylinka	217,20	217,20
216,16	216,33	216,33
215,94	216,12	216,12
0,97	0,81	0,81
0,3%	0,80	0,79
216,13	216,34	216,35
216,14	216,14	216,14
2x Dz48,3/110	Z27	Z28
T2	0,0	1,9
5,5	10,0	

trójnik 40/40/40	kolano 90°
podwórko trylinka	217,60
216,42	216,59
216,21	216,38
1,12	0,95
1,0%	0,91
216,42	216,63
216,44	216,65
2x Dz48,3/110	Z29
T3	0,0
4,4	6,1

	Inne i uwagi	Nr uprawnień	Data	Podpis	<div><div>EKO-WILMAR s p. z o.o.</div></div> <div>ul. Gagarina 3/15 44-100 Gliwice</div>
Projektował	Grażyna Wiłk	791/01	12.2021		
Wykonał	Jakub Wiłk		12.2021		
Sprawdził	Monika Tonoś	SLK/IS 4230/12	12.2021		
Faza:		Obiekt:	Inwestor:		
P.B.	Budowa wysokoparametrowej osiedlowej sieci ciepłej zasilającej budynki mieszkalne w Gliwicach przy ul. Noakowskiego 2, 4, 6 oraz ul. Dworskiej 11, 18		PEC Gliwice 44-100 Gliwice ul. Krolęwskiej Tamy 135		
Nr projektu:		Tytuł rysunku:			
SC-25/21		593/2, 502, 589, 586, 590, 1084, 693			
Podziałka:		Tytuł rysunku:			
1:100/1:250		Profil - ark.3			
Niniejszy rysunek techniczny jest własnością "Eko-Wilmar" Sp. z o.o. Kopiaowanie, wykorzystywanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsze zastrzeżenia będące dodatkowymi zgodami z przepisami kodeksu cywilnego i karnego					Nr rysunku
					SC-25/21/05