




LEGENDA:

- Drut FeZn o średnicy 8mm.
- Łączenie rozłączane (złącze śrubowe).
- Maszt odgromowy na podstawie betonowej, o podanej wysokości (H=2m).
- Złącze kontrolno-pomiarowe śrubowe drut-biednarka nr "n".
- Wyprowadzenie do uziomu ołokowego.

UWAGI:

- Zwody poziome wykonać drutem stalowym, ocynkowanym o średnicy 8mm.
- Skrzyżowania instalacji odgromowej z trasami kabli solarnych wykonać prowadząc zwody poziome nad korytkami z zachowaniem odległości 20cm.
- Instalację odgromową połączyć we wskazanych punktach z uziosem ołokowym poprzez złącza kontrolne śrubowe. Złącza montować przy ścianach zewnętrznych na wysokości 1,2m nad poziomem gruntu.

MERAENG Sp.z o.o. sp.k.		41-106 Sienianowice Śląskie ul.W.Miodowskiego 31a		tel: 607 896 977 e-mail: info@meraeng.com		
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		Hala sportowa				
ADRES INWESTYCJI		ul. Szkoła 1; dz. nr 34/4 88-306 Szczepanowo				
TYTUŁ RYSUNKU		PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ NA DACHU				
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		mgr inż. Tomasz Gliński		PODPIS PROJEKTANTA		
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH		specjalność instalacyjna SLK0509P/P0E/14				
IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO		mgr inż. Irenausz Piwo		PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO		 
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH		specjalność instalacyjna SLK0509P/P0E/13				
		DATA SPORZĄDZENIA grudzień 2023		SKALA RYSUNKU		
				1:75		
						E-11