

LEGENDA:

- Projektowany słup oświetlenia zewnętrznego o wysokości 8m.
- 1 – Numer słupa projektowanego oświetlenia zewnętrznego.
- Kabel instalacji oświetlenia zewnętrznego YKY 4x4 prowadzony w ziemi.
- Kabel instalacji oświetlenia zewnętrznego YKY 4x4 prowadzony w rurze osłonowej.
- ZKP – Złącze kablowo–pomiarowe.

UWAGI:

1. Główną linię kablową prowadzić w wykopie na głębokości 0,7m na 10cm podsypce z piasku. Po ułożeniu kabla nadsypać go 10cm warstwą piasku, a następnie gruntem rodzimym.
2. Kabel instalacji oświetlenia oraz zasilania prowadzić w sposób analogiczny do opisanego wyżej.
3. Instalację oświetlenia zasilić z rozdzielnicy głównej zlokalizowanej w pomieszcze rozdzielni.
4. Wzdłuż trasy kabla zasilającego oprawy oświetleniowe prowadzić płaskownik z t FeZn 25x3 służący jako uziemienie. Każdy słup oświetleniowy należy uziemić.
5. Oświetlenie zewnętrzne załączane będzie z poziomu czujnika zmierzchowego lu
6. Ostateczne ukierunkowanie poszczególnych opraw Wykonawca ustawi na montaż

MERAENG Sp.z o.o. sp.k.
41-106 Siemianowice Śląskie ul.W.Wróblewskiego 31a
tel: 607 896 977 e-mail: info@meraeng.com
MERAENG

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Hala sportowa	SKALA RYSUNKU 1:150
ADRES INWESTYCJI	ul. Szkolna 1; dz. nr 34/4 88-306 Szczepanowo	
TYTUŁ RYSUNKU	PLAN INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH	DATA SPORZĄDZENIA grudzień 2023
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr Inż. Tomasz Glinieckl	PODPIS PROJEKTANTA
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	specjalność Instalacyjna SLK/5096/PWOE/14	
IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	mgr Inż. Ireneusz Plwko	PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	specjalność Instalacyjna SLK/5094/POOE/13	NUMER RYSUNKU E-13