

LEGENDA:

- WP - Zespół wyłącznika pożarowego
- PWP - Przycisk wyłączenia pożarowego
- Trasa instalacji wyłączenia pożarowego
- RG - Rozdzielnica główna
- IF - Inwerter instalacji fotowoltaicznej
- Pion kablowy
- Główne trasy kabli zasilających - kable w korytkach
- Główny kabel zasilający prowadzony w rurze osłonowej w ziemi
- PCn - Pompa ciepła jednostka wewnętrzna nr n (Agregat + grzałka)
- PCn split - Pompa ciepła jednostka zewnętrzna nr n

- Grzejnik elektryczny
- NP - Nagrzewnica powietrza
- Wn - Napęd wentylatora nr n
- CW - Centrala wentylacyjna
- RG.n - Opis obwodu zasilającego nr n
- Wypust kabla zasilającego (suszarki el. , zestaw przyzywowy)
- Gniazdko wtykowe 1-fazowe 2x16A/230V
- Gniazdko wtykowe 1-fazowe IP44 1x16A/230V

UWAGI:

1. Kable prowadzić p/t.
2. Stosować gniazda p/t z ramkami w konfiguracjach podwójnych oraz z klapką (IP44) w sanitariatach.
3. O ile na planie nie zaznaczono inaczej gniazda instalować na wysokości 30cm nad posadzką.
4. Instalację wyłączenia pożarowego wykonać kablami PH90 prowadzonymi w uchwytach PH90 n/t. Uchwyty stosować co 30cm.
5. Przepusty kablowe w ścianach zabezpieczyć pianką ogniochronną a następnie po wyschnięciu środkiem sikaflex.

MERAENG Sp.z o.o. sp.k.
41-106 Siemianowice Śląskie
ul.W.Wróblewskiego 31a
tel: 607 896 977
e-mail: info@meraeng.com

MERAENG

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Hala sportowa	SKALA RYSUNKU 1:75
ADRES INWESTYCJI	ul. Szkolna 1; dz. nr 34/4 88-306 Szczepanowo	
TYTUŁ RYSUNKU	PLAN INSTALACJI ZASILANIA i GNIAZD WTYKOWYCH	DATA SPORZĄDZENIA grudzień 2023
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Tomasz Glinlecki	PODPIS PROJEKTANTA
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	specjalność instalacyjna SLK/5096/PWOE/14	
IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. Ireneusz Plwko	PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	specjalność instalacyjna SLK/5094/POOE/13	NUMER RYSUNKU E-08