

WSZYSCY WYKONAWCY

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 305 Nowy Tomyśl – Boruja Kościelna – budowa ciągu rowerowego na odcinku od km 10+219 do km 12+700 – etap I**, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm., dalej Pzp), wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1 Uprzejmie proszę o zamieszczenie dokumentacji geologicznej, badań gruntowych dla tej inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej i badań gruntowych dla przedmiotowego zadania.

Pytanie 2 W opisie projektu oraz w PZT jest zawarte obrzeże 6x20 natomiast w przekroju oraz w kosztorysie Zamawiający podaje wymiar 8x30. Proszę o sprecyzowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy przyjąć obrzeże 8x30 zgodnie z kosztorysem.