

**Wykonawcy postępowania  
ZP/68/2021**

Sygnatura: ZP/68/2021

Sprawa: **Wymiana i modernizacja oświetlenia w komunikacji budynku  
Dom Studenta nr 2 zlokalizowanego przy ul. Strajku Łódzkich Studentów  
1981 r nr 2**

Działając w oparciu art. 284 pkt 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie 1.**

Trwałość oświetlenia ma być według jakiego kryterium L70B10, L80B10 czy może L70B50?  
Strona 7 - 8 z dokumentacji projektowej

**Odpowiedź:**

*Trwałość oświetlenia powinna zostać uwzględniona przy współczynniku: L80/B10.*

**Pytanie 2.**

Czy jest możliwość otrzymania DWG z wrysowanymi lampami. Potrzebne jest to by wykonać projekt centralnej baterii.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający udostępnia pliki dwg.*