PARTER



LEGENDA:

- tablica elektryczna
- pożarowy wył. prądu
- wypust elektryczny 1f zakończony puszką
- gniazdo elektryczne 230V podwójne
- gniazdo elektryczne 230V podwójne
- gniazdo elektryczne 230V podwójne
- gniazdo elektryczne 400V pojedyncze
- gniazdo elektryczne 230V szczelne
- moduł instalowany na zewnątrz łazienki, zasilanie 230Vac, wbudowana bateria, lampa sygnalizacyjna, buzzer,
- wejście resetowania alarmu
- moduł isntalowany wewnątrz łazienki, przełącznik pociągowy, lampa sygnalizacyjna, wbudowana bateria
- 1 oprawa belkowa 60, 30W, 4750lm
- 6 oprawa belkowa 90, 40W, 6300lm
- 3 oprawa belkowa 60, 20W, 3150lm
- 4 oprawa rastrowa 60x60, 30W, 3690lm, 4K
- 5 oprawa typu downlight, 24W, 3190lm, 4K
- 2 oprawa typu downlight, 15W, 2100lm, 4K
- 7 oprawa belkowa 120, 60W, 9450lm
- AW1 oprawa awaryjna 2W antypaniczna
- AW2 oprawa awaryjna 2W ścienna
- AW3c oprawa awaryjna 2W ścienna mrozoodporna
- EW1 oprawa z piktogramem 1W
- łącznik oświetleniowy IP44 pojedynczy
- łącznik oświetleniowy IP20 pojedynczy
- łącznik oświetleniowy IP20 schodowy
- **złącze kontrolno-pomiarowe**
- taśma stalowa ocynkowana Fe/Zn 30x4
- szyna wyrównawcza
- **przewód odprowadzający drut Fe/Zn Ø8mm prowadzony pod elewacją pionowo w rurze odgromowej**

	Projektant	**"P.P. BIPROMAG-1" Gliwice**
Data	12.2021r	
Podpis		
Nazwisko	inż. **B. Kusiak**	
Nr upraw.	1115/94 - specjalność inżynieryjno-instalacyjna	
Format: **A3**	Gmina Psary PROJEKT TECHNICZNY ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary	Zastępuje rysunek:
Podziałka: **1:100**	**ROZBUDOWA REMIZY OSP W PRECZOWIE** CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA **INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PARTER**	Nr rysunku: **465/ 1/E-01/a**