



Obwód																		
P _z [kW]																		
Typ kabla	N2XH-Y 3x10			N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5		
U _n [V]	400			230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230		
OPIS	ZASILANIE Z RG	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ	SYGNALIZACJA OBECNOŚCI NAPIĘCIA	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE KLATKA SCHODOWA	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE	GNIAZDA WTYCZKOWE DATA POM. 0.06	GNIAZDA WTYCZKOWE DATA POM. 0.02	GNIAZDA WTYCZKOWE DATA POM. 0.18	GNIAZDA WTYCZKOWE DATA POM. 0.17	GNIAZDA WTYCZKOWE DATA POM. 0.08	GNIAZDA WTYCZKOWE DATA POM. 0.13	GNIAZDA WTYCZKOWE DATA POM. 0.12	GNIAZDA WTYCZKOWE OGÓLNE POM. 0.04, 0.05, 0.06	GNIAZDA WTYCZKOWE OGÓLNE POM. 0.02, 0.03	GNIAZDA WTYCZKOWE OGÓLNE POM. 0.18, 0.19, 0.20	GNIAZDA WTYCZKOWE OGÓLNE POM. 0.15, 0.16, 0.17

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY ORAZ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU SP NR 2 W RYDUŁTOWACH	
ROZDZIELNIA TP01	
– SCHEMAT	
DANE	BRANŻA:
INWESTOR:	ELEKTRYCZNA
Miejsko Rydułtowy 44-280 Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 36	NR RYSUNKU:
ADRES:	E-05
BUDOWY:	maj 2021
Rydułtowy, ul. Raciborska 270 de nr 1863/zr, 1861/zr, 2149/zr	

Pracownia Projektowa "PIK"s.c.	
Anna i Maciej PINDUROWIE	
44-240 ZORY, ul. Szeroka 24 tel. 0932 434-42-20	
www.pik.pl e-mail: biuro@pik.pl	

