



Obwód				TP11/D1	TP11/D2	TP21/1	TP21/2
Pz[kW]							
TYP KABLA	NA2XY 5x10			N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5
Un [V]	400			230	230	230	230
OPIS	ZASILANIE Z RG	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ	SYGNALIZACJA OBECNOŚCI NAPIĘCIA	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			
				GNIAZDA WTYCZKOWE DATA POM. 1.03	GNIAZDA WTYCZKOWE DATA POM.1.02	GNIAZDA WTYCZKOWE OGÓLNE POM.1.03	GNIAZDA WTYCZKOWE OGÓLNE POM.1.02

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY ORAZ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU SP NR 2 W RYDUŁTOWACH			
ROZDZIELNIA TP11			
– SCHEMAT			
DANE		MIĘDZY	
INWESTOR:		44-280 Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 36	
ADRES:		Rydułtowy, ul. Raciborska 270	
BUDOWY:		de nr 1863/Zr, 1861/Zr, 2148/Zr	
PROJEKTOWAŁ:		PODPIS:	
inż. Adam Kozik			
SLK/0429/OWOE/04			
Spec. Elektryczna.			
SPRAWDZIŁ:		PODPIS:	
inż. inż.			
Arkadiusz Strzodka			
SLK/1301/POOE/06			
Spec. Elektryczna.			

Pracownia Projektowa "PIK"s.c.	
Anna i Maciej PINDUROWIE	
44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0932 434-42-20	
www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl	