



OZNACZENIA:	
	Projektowany pion instalacji wentylacyjnej wyciągowej
	Instalacja went. mechanicznej - wyciew
	Instalacja went. grawitacyjnej - wyciew
	Zawór wywiewny Ø125mm
	Kratka transferowa o wymiarach 500x200 mm montaż w dolnej części drzwi
	Kratka transferowa o wymiarach 600x200 mm montaż w dolnej części drzwi
	Nawiewnik ścienny N-150 o średnicy Ø150 o wydajności 80-90m³/h z grzałką elektryczną
	Nawiewnik okienny ciśnieniowy o wydajności 25-30m³/h

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY	
ORAZ ZMIANY SPOSÓBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI	
POMIESZCZEN BUDYNKU SP NR 2 W RYDUŁTOWACH	
SKALA: 1:100	
BRANŻA: SANITARYNA	
RZUT PARTERU SEGMENTU A. INSTALACJA WENTYLACYJNA	
NR RYSUNKU: S12	
DATA: 44-240 ZORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20	
INWESTOR: Rydułtowy, ul. Raciborska 270	
BUDOWY: MAJ 2021	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Andrzej Borkowski	PODPIS:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Elżbieta Wiśniewska	PODPIS:
UWAGA: Należy zwrócić uwagę na specyfikację	
OPRACOWAŁ: mgr inż. Karol Rutz	PODPIS:
Pracownia projektowa "PIK" s.c. Anna i Maciej Pindrowie 44-240 ZORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20 www.pik.pl e-mail:buro@pik.pl	