



Obwód	TP01/5	TP01/6	TP01/7	TP01/8	TP01/9	TP01/10	TP01/11	TP01/12	TP01/E1
Pz[kW]									
TYP KABLA	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 5x6,0	N2XH-J 5x6,0	N2XH-J 3x1,5
Un [V]	230	230	230	230	230	230	400	400	230
OPIS	GNIAZDA WTYCZKOWE OGÓLNE POM. 0.08, 0.09, 0.10				GNIAZDA WTYCZKOWE OGÓLNE POM. 0.13, 0.13a		GNIAZDA WTYCZKOWE OGÓLNE POM. 0.12		GNIAZDA WTYCZKOWE OGÓLNE POM. 0.14
	GNIAZDA WTYCZKOWE OGÓLNE POM. 0.11, 0.11a				GNIAZDA WTYCZKOWE OGÓLNE POM. 0.07		ZASILANIE JEDN. ZEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI		ZASILANIE DŹWIG
	OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE								

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY			
ORAZ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI			
POMIESZCZEŃ BUDYNKU SP NR 2 W RYDUŁTOWACH			
ROZDZIELNIA TP01			
– SCHEMAT			
DANE		MIĘDZYNARODOWA	
INWESTOR:		44-280 Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 36	
ADRES:		Rydułtowy, ul. Raciborska 270	
BUDOWY:		de nr 1863/zr, 1861/zr, 2148/zr	
PROJEKTOWAŁ:		PODPIS:	
inż. Adam Kozik			
SLK/0429/OWOE/04			
Spec. Elektryczna.			
SPRAWDZIŁ:		PODPIS:	
inż. Arkadiusz Strzodka			
SLK/1301/POOE/06			
Spec. Elektryczna.			

Pracownia Projektowa "PIK"s.c.	
Anna i Maciej PINDUROWIE	
44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0932 434-42-20	
www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl	

